

Assunto **Fwd: Re: Fwd: Questionamento ao Pregão Presencial 118/2019**

De Rubia Aparecida Siqueira Blanc Martini  
<rmartini@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Para <licitacao@flowmarfe.com.br>  
Mauricio - Flowmarfe <mauricio@flowmarfe.com.br>, Administrativo - Flowmarfe <administrativo@flowmarfe.com.br>, Engenharia - Flowmarfe <engenharia@flowmarfe.com.br>, Financeiro - Flowmarfe <financeiro@flowmarfe.com.br>, Vendas - Flowmarfe <vendas@flowmarfe.com.br>, Monique - Flowmarfe <monique@flowmarfe.com.br>

Cópia

Responder para <rmartini@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Data 30/09/2019 12:12



Segue resposta ao questionamento ref. ao PP 118/2019.

Atenciosamente



----- Mensagem original -----

**Assunto:**Re: Fwd: Questionamento ao Pregão Presencial 118/2019  
**Data:**30/09/2019 10:53  
**De:**"Denival" <eletromec@semaepiracicaba.sp.gov.br>  
**Para:**<rmartini@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Bom dia

Conforme descrito no Termo de Referência nos itens 2.3, 2.3 (1), e 2.4, os "Inversores de Frequência serão utilizados para substituição de Inversores em painéis elétricos existentes de acionamento de conjuntos motobombas de recalque do sistema de água, portanto deverão ter dimensões das furações de base e altura dos terminais dos contatos de conexões de entrada/saída, iguais ao inversor instalados, de maneira que permita a sua imediata instalação, sem necessidades de adaptações, para o pronto restabelecimento do sistema, visando o não comprometimento do abastecimento de água da cidade".

Portanto, a necessidade de adaptações de Inversores de Frequência nesses painéis existentes, além de onerar os cofres públicos com a aquisição de materiais para essa adaptação, demanda maior tempo, e conseqüentemente, compromete o abastecimento de água da cidade, devido ao tempo de paralização dos equipamentos, o que justifica a aquisição de Inversores similares e/ou do mesmo fabricante. Diante do exposto, mantemos as descrições técnicas do Edital.


Grato

Denival Santin  
SEMAE Piracicaba

**From:** Rubia Aparecida Siqueira Blanc Martini  
**Sent:** Monday, September 30, 2019 7:15 AM  
**To:** Denival Jose santin (DMIEM)  
**Subject:** Fwd: Questionamento ao Pregão Presencial 118/2019

Bom dia!  
Segue questionamento PP 118/2019 - Inversores de Frequência.

Obrigada



----- Mensagem original -----

**Assunto:**Fwd: Questionamento ao Pregão Presencial 118/2019

**Data:**27/09/2019 12:44

**De:**Carine Fernanda de Moraes Silva <cfsilva@semaepiracicaba.sp.gov.br>

**Para:**"William Santos de Oliveira (Suprimentos)" <woliveira@semaepiracicaba.sp.gov.br>, "Rubia Aparecida Siqueira Blanc Martini (Suprimentos)" <rmartini@semaepiracicaba.sp.gov.br>, "Maria Alice da Silva Santos (Suprimentos)" <masantos@semaepiracicaba.sp.gov.br>

**Responder para:**suprimentos@semaepiracicaba.sp.gov.br



----- Mensagem original -----

**Assunto:**Questionamento ao Pregão Presencial 118/2019

**Data:**27/09/2019 12:23

**De:**Licitacao - Flowmarfe <licitacao@flowmarfe.com.br>

**Para:**"licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br" <licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br>

**Cópia:**Mauricio - Flowmarfe <mauricio@flowmarfe.com.br>, "Administrativo - Flowmarfe" <administrativo@flowmarfe.com.br>, Engenharia - Flowmarfe <engenharia@flowmarfe.com.br>, Financeiro - Flowmarfe <financeiro@flowmarfe.com.br>, Vendas - Flowmarfe <vendas@flowmarfe.com.br>, Monique - Flowmarfe <monique@flowmarfe.com.br>

Ao

SEMAE Piracicaba/SP

Pregão Presencial nº 118/2019

Objeto: Fornecimento de Inversores de Frequência

Prezados Senhores,

Segue em anexo, QUESTIONAMENTO AO EDITAL acima referenciado.

Atenciosamente,

**Nádia Erly**

Licitações

(85) 3292-8606



FLOWMARFE FABRIC. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA E CONTROLE LTDA - ME

CNPJ: 15.245.069/0001-52 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 06.703.638-4

Rua Central 615, Cajazeiras, Fortaleza-Ceará – CEP: 60.864 - 205