



**PREGÃO N.º 109/2012 - PROCESSO N.º 1769/2012**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) RESERVATÓRIO EM PRFV DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO DE 100m³ PARA ABASTECIMENTO DO BAIRRO FORMIGUEIRO E ADJACÊNCIAS.**

## **ESCLARECIMENTO**

Em atenção ao questionamento apresentado por empresa interessada em participar da licitação em epígrafe, acerca da possibilidade de alterar o diâmetro do reservatório em PRFV de 4,42m para 3,80m, passando sua altura final de 6,97m para 9,75m e mantendo-se assim seu volume útil, esclarecemos, conforme informações do engenheiro responsável,

- 1) que as dimensões especificadas no edital visam manter a menor variação possível de altura da lâmina líquida para uma conseqüente menor variação de pressão na rede de distribuição de água, dentro dos padrões de mercado;
- 2) que as dimensões solicitadas implicariam em um acréscimo de pressão na rede de distribuição de água que não foi considerada em projeto e que as dimensões especificadas pelo SEMAE são comuns no mercado, inclusive com vários fornecimentos anteriores.

Portanto, diante do exposto a substituição de medidas **não** será permitida.

Piracicaba, 22 de junho de 2012

**Célia Regina Boaretto Rodrigues**  
Setor de Suprimentos