



Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	SEMAE		DESENHOS DE REFERÊNCIA	NÚMERO	NOTAS	SEMAE VISTO E ACEITO	EXECUTADO POR:		ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DESIDRATAÇÃO FINAL E ARMAZENAGEM DE LODO DA ETA 03 CAPIM FINO	Nº
					ACEITO	DATA					DES.:S.S.S.	FL.		
									1. NÚMERO: 24 LEIRAS; 2. EXTENSÃO TOTAL: 2.814,85 m 3. TERRAPLENAGEM EXECUTADA CONFORME PROJETO LATIM CONSULT - 1989; 4. OS LOCAIS DE LANÇAMENTO PROVISÓRIOS DEVERÃO ESTAR PROTEGIDOS CONTRA EROSIÃO COM O USO DE PEIRAS DE PIÃO; 5. TODOS OS TALUDES DEVERÃO ESTAR PROTEGIDOS COM A GRAMA OU OUTRA VEGETAÇÃO CAPAZ DE AMORTECER O ESCOAMENTO PLUVIAL DAS ÁGUAS PLUVIAIS	ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO		10/2009	PROJETO EXECUTIVO PLANTA GERAL E SEQUÊNCIA OPERACIONAL	Nº CONTRATADA 126-HID-ETL-002
									ANALISADO	/ /	PROJ.:C.M.P.	10/2009		
									ACEITO	/ /	APPROVADO POR: V.O.M			
									VISTO	/ /	ASS.: CREA: 49080/D	10/2009	ÁREA PROJ.: MUNICÍPIO DE PIRACICABA SUB-ÁREA PROJ.:SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SISTEMA DE LODO	1:500