

Assunto **Fwd: Fwd: Pedido de Esclarecimento (PR nº 012/2022 - SAAE PIRACICABA / SP)**

De Douglas Sarti Toledo <dstoledo@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Para Gislaine Aparecida Bueno Nicolau (Suprimentos) <gbnicolau@semaepiracicaba.sp.gov.br>, William Santos de Oliveira (Almoxarifado) <woliveira@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Responder para <dstoledo@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Data 2022-02-07 14:59



----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: Re: Fwd: Pedido de Esclarecimento (PR nº 012/2022 - SAAE PIRACICABA / SP)
Data: Thu, 3 Feb 2022 17:35:18 -0300
De: Douglas Sarti Toledo <dstoledo@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Responder a: dstoledo@semaepiracicaba.sp.gov.br
Organização: SEMAE Piracicaba
Para: masantos@semaepiracicaba.sp.gov.br

Prezados, boa tarde.




Quanto às dúvidas da empresa Cast Iron, Sr. Ricardo Ortiz, temos o seguinte:

ITEM 01

1) Gostaríamos de saber, se o DESENHO DO TAMPÃO (ANEXO – TAMPÃO QUADRADO 250X250 ARTIC), atende ao que é solicitado no ITEM 01 do Edital por V.Sas.?

*Resposta: Não atende, pois o solicitado é **330 MM X 330 MM X 54 MM**, MASSA 19 KG.*

2) Poderiam nos fornecer FOTO / DESENHO TÉCNICO do TAMPÃO que consta no almoxarifado?
Conforme Termo de Referência:



3) O referido TAMPÃO, terá alguma INSCRIÇÃO?

Resposta: Inscrição "REGISTRO SEMAE"

4) O fornecimento do ITEM 01 serão ÚNICA ou PARCELADA?

Resposta: Entrega Única.

ITEM 02 E 06

1) Gostaríamos de saber, se o DESENHO DO TAMPÃO (ANEXO – T-05 - ARTIC), atende ao que é solicitado nos ITENS 02 e 06 do Edital por V.Sas.?

Resposta: Sim.

2) Poderiam nos fornecer FOTO / DESENHO TÉCNICO do TAMPÃO que consta no almoxarifado?

Resposta: Material sem estoque.

3) O referido TAMPÃO, terá alguma INSCRIÇÃO?

Resposta: Não.

4) O fornecimento dos ITENS 02 e 06 serão ÚNICA ou PARCELADA?

Resposta: Entrega Única.

ITEM 04

1) Gostaríamos de saber, se o DESENHO DO TAMPÃO (ANEXO – TD-500 D-400 SIMPLES), atende ao que é solicitado no ITEM 04 do Edital por V.Sas.?

Resposta: Sim.

2) Poderiam nos fornecer FOTO / DESENHO TÉCNICO do TAMPÃO que consta no almoxarifado?

Resposta: Material sem estoque.

3) O fornecimento do ITEM 04 serão ÚNICA ou PARCELADA?

Resposta: Entrega Única.

ITEM 05

1) Gostaríamos de saber, se o DESENHO DO TAMPÃO (ANEXO – TD-900), atende ao que é solicitado no ITEM 05 do Edital por V.Sas.?

Resposta: Sim.

2) Poderiam nos fornecer FOTO / DESENHO TÉCNICO do TAMPÃO que consta no almoxarifado?

Resposta: Material sem estoque.

3) O fornecimento do ITEM 05 serão ÚNICA ou PARCELADA?

Resposta: Entrega Única.

Atenciosamente,

Douglas S. Toledo - SEMAE Piracicaba

Setor de Almoxarifado | Planejamento e Controle de Materiais | Recebimento e Qualidade | Ponto de Abastecimento

19 3403.9625 - R9625

Esta mensagem e anexo (s) são destinados exclusivamente para uso pelo destinatário e pode conter informações privilegiadas, confidenciais ou não isentos de divulgação de acordo com a legislação aplicável. Se você não for o destinatário ou seu agente responsável por encaminhar esta mensagem ao destinatário pretendido, você está aqui notificado que qualquer divulgação, distribuição ou cópia desta comunicação é estritamente proibida. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor notifique o remetente imediatamente por telefone e com uma mensagem de 'resposta'. Obrigado por sua cooperação.


This message and attachment(s) are intended solely for use by the addressee and may contain information that is privileged, confidential or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient or agent thereof responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately by telephone and with a 'reply' message. Thank you for your co-operation.

Em 03/02/2022 10:54, Maria Alice da Silva Santos escreveu:

Bom dia!

Encaminhamos para manifestação da Unidade Requisitante.

Att



----- Mensagem original -----

Assunto: Pedido de Esclarecimento (PR nº 012/2022 - SAAE PIRACICABA / SP)

Data: 02/02/2022 10:13

De: <licitacao@castiron.com.br>

Para: <licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Cópia: <alfernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Bom dia,

Venho por meio desta, solicitar o esclarecimento do **Pregão Presencial nº 012/2022 – SAAE PIRACICABA / SP.**

É solicitado no **TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 01**

(TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA REGISTRO, DE 330MM X 330MM X 54MM, MASSA 19KG)

A(s) pergunta(s) é(são) a(s) seguinte(s):

- 1) Gostaríamos de saber, se o DESENHO DO TAMPÃO (**ANEXO – TAMPÃO QUADRADO 250X250 ARTIC**), atende ao que é solicitado no **ITEM 01** do Edital por V.Sas.?
- 2) Poderiam nos fornecer FOTO / DESENHO TÉCNICO do TAMPÃO que consta no almoxarifado?
- 3) O referido TAMPÃO, terá alguma **INSCRIÇÃO**?
- 4) O fornecimento do **ITEM 01** serão **ÚNICA** ou **PARCELADA**?

É solicitado no **TERMO DE REFERÊNCIA – ITENS 02 e 06**

(TAMPA ARTICULADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA REGISTRO, COM DIÂMETRO DE 170MM +/- 30MM, ALTURA DE 114MM +/- 5MM E MASSA DE 5KG)

A(s) pergunta(s) é(são) a(s) seguinte(s):

- 1) Gostaríamos de saber, se o DESENHO DO TAMPÃO (**ANEXO – T-05 - ARTIC**), atende ao que é solicitado nos **ITENS 02 e 06** do Edital por V.Sas.?
- 2) Poderiam nos fornecer FOTO / DESENHO TÉCNICO do TAMPÃO que consta no almoxarifado?
- 3) O referido TAMPÃO, terá alguma **INSCRIÇÃO**?
- 4) O fornecimento dos **ITENS 02 e 06** serão **ÚNICA** ou **PARCELADA**?

É solicitado no **TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 04**

(TAMPÃO DN 500, COM TAMPA E ARO (TELAR) DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL FE – 42012, CLASSE D400, DE ACORDO COM A NBR 10160:2005, REVESTIDOS COM ESMALTE BETUMINOSO E ANTI-CORROSIVO, COM A INSCRIÇÃO SEMAE – ÁGUA NA TAMPA E AS SEGUINTE DIMENSÕES: DIÂMETRO DA TAMPA: 545MM; BASE DO TELAR: 740MM; ALTURA

DO TELAR: 95MM E DIÂMETRO INTERNO DO TELAR: 500MM (+/- 10MM). DEVERÁ SER FORNECIDO COM LAUDO DE INSPEÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSPEÇÃO)

A(s) pergunta(s) é(são) a(s) seguinte(s):

- 1) Gostaríamos de saber, se o DESENHO DO TAMPÃO (**ANEXO – TD-500 D-400 SIMPLES**), atende ao que é solicitado no **ITEM 04** do Edital por V.Sas.?
- 2) Poderiam nos fornecer FOTO / DESENHO TÉCNICO do TAMPÃO que consta no almoxarifado?
- 3) O fornecimento do **ITEM 04** serão **ÚNICA** ou **PARCELADA**?

É solicitado no **TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 05**

(TAMPÃO DN 900, COM TAMPA E ARO (TELAR) DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL FE – 42012, CLASSE D400, DE ACORDO COM A NBR 10160:2005, REVESTIDOS COM ESMALTE BETUMINOSO E ANTI-CORROSIVO, COM A INSCRIÇÃO SEMAE – ÁGUA NA TAMPA E AS SEGUINTE DIMENSÕES: DIÂMETRO DA TAMPA: 950MM; BASE DO TELAR: 1100MM; ALTURA DO TELAR: 100MM E DIÂMETRO INTERNO DO TELAR: 910MM (+/- 20MM). DEVERÁ SER FORNECIDO COM LAUDO DE INSPEÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSPEÇÃO)

A(s) pergunta(s) é(são) a(s) seguinte(s):

- 1) Gostaríamos de saber, se o DESENHO DO TAMPÃO (**ANEXO – TD-900**), atende ao que é solicitado no **ITEM 05** do Edital por V.Sas.?
- 2) Poderiam nos fornecer FOTO / DESENHO TÉCNICO do TAMPÃO que consta no almoxarifado?
- 3) O fornecimento do **ITEM 05** serão **ÚNICA** ou **PARCELADA**?

Aguardamos um breve retorno.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

