

Responder para <mariz@semaepiracicaba.sp.gov.br>  
Data 03/02/2022 14:27

Boa Tarde Natalina

Favor encaminhar esse email para Elaine para a devida manifestação do questionamento item 2 e 3.

Att

----- Mensagem original -----

**Assunto:**Esclarecimentos Pregão Presencial 008/2022

**Data:**02/02/2022 15:40

**De:**Tiago Meirelles Alves <tiago.alves@projesan.com>

**Para:**"licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br" <licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br>

AO

SEMAE PIRACICABA-SP

A/C: Setor Licitações

Boa tarde!!

Solicito informações sobre Pregão Presencial 008/2022 Processo 0130/2022 Aquisição de Cloreto de Polialumínio:

**1) Será aceito pela comissão no dia da sessão pública credencial particular, documentação em geral com assinatura digital ?**

**2) Qual será o volume solicitado a cada pedido do Cloreto de Polialumínio dentro do cronograma mensal ? Caminhão tipo Carreta a granel com bomba para descarga?**

30 TONELADAS. SIM, PORÉM EM USO BOMBA DO SEMAE, MAS CAMINHÃO COM BOMBA DEGRUA.

**3) Qual a capacidade do tanque de armazenagem das ETAs 1 e 3 ?**

50 m<sup>3</sup> CADA TANQUE  
ETA 1 - 3 TANQUES  
ETA 3 - 5 TANQUES


Aguardo.

Obrigado!

Tiago Meirelles Alves

Projesan Saneamento Ambiental Ltda

CNPJ 80.696.479/0001-81

  
04/02/22

 Projesan.

Tiago M. Alves  
Departamento de Licitações  
(12) 99768 6974  
PROJESAN.COM  
GASPAR, SC | CAPIVARI, SP