

PREGÃO N.º 052/2022**PROCESSO N.º 2585/2022****Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 2800 TONELADAS DE CAL GRANEL PELO PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Questionamento apresentado pela empresa **CARMEUSE BRASIL**, através de sua analista comercial Gyovanna Rezende, o Setor de Suprimentos, recebe e disponibiliza a quem possa interessar.

Questionamento:

Sabe-se que a norma ABNT NBR 15.784:2017 estipula, para a Cal Hidratada em Pó, o parâmetro $\text{CaCO}_3 \leq 5,5$. Sendo assim, leva-se em conta o estipulado pela norma ABNT ou o especificado pelo SEMAE Piracicaba no item 3 do Termo de Referência?

Resposta da Unidade Requisitante:

“O percentual de carbonato de cálcio deve atender o especificado no item 3 do Termo de Referência, subitem 3.2, ou seja, máximo de 3,0%.

O item 5.2 do Termo de Referência trata-se de requisitos específicos da ABNT NBR 15.784 para apresentação do Relatório de Estudos a ser apresentado antes da assinatura do contrato.”

Piracicaba, 28 de abril de 2022.

Maria Alice da Silva Santos

Chefe da Divisão de Suprimentos e Patrimônio