



DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
BOLETIM DE ANÁLISES DE O.D.

MÊS: SETEMBRO/2022

| DIA | Valores da água bruta do Rio Corumbataí | | | | | Valores da água bruta do Rio Piracicaba | | | | | Precipitação Pluviométrica |
|-------|---|-------------|-----------------|-----|-----------|---|-------------|-----------------|-----|-----------|----------------------------|
| | HORA | TEMP. AR °C | TEMP. ÁGUA (°C) | pH | O.D. mg/l | HORA | TEMP. AR °C | TEMP. ÁGUA (°C) | pH | O.D. mg/l | CHUVA mm |
| 1 | 08:00 | 25,5 | 18,9 | 7,2 | 6,7 | 09:00 | 16,0 | 19,6 | 7,3 | 2,4 | 0,0 |
| 2 | 08:00 | - | - | 7,1 | 6,5 | 09:00 | 17,1 | 18,3 | 7,3 | 2,0 | 0,0 |
| 3 | 08:00 | - | - | 7,1 | 6,6 | 09:00 | 20,7 | 21,0 | 7,3 | 2,4 | 0,0 |
| 4 | 08:00 | - | - | 7,1 | 6,6 | 09:00 | 17,0 | 21,2 | 7,3 | 3,7 | 0,8 |
| 5 | 08:00 | - | - | 7,1 | 6,6 | 09:00 | 21,0 | 19,0 | 7,4 | 3,1 | 0,0 |
| 6 | 08:00 | - | - | 7,1 | 6,6 | 09:00 | 26,0 | 21,0 | 7,3 | 2,8 | 0,3 |
| 7 | 08:00 | - | - | 7,2 | 6,6 | 09:00 | 18,9 | 20,1 | 7,3 | 2,2 | 5,8 |
| 8 | 08:00 | 26,6 | 23,2 | 7,1 | 6,3 | 09:00 | 27,0 | 21,5 | 7,3 | 3,4 | 0,0 |
| 9 | 08:00 | - | - | 6,9 | 5,8 | 09:00 | 23,4 | 21,0 | 7,3 | 2,1 | 0,0 |
| 10 | 08:00 | - | - | 7,0 | 5,8 | 09:00 | 23,5 | 24,0 | 7,3 | 2,8 | 0,0 |
| 11 | 08:00 | - | - | 7,0 | 6,5 | 09:00 | 19,0 | 23,0 | 7,2 | - | 0,0 |
| 12 | 08:00 | - | - | 7,1 | 6,6 | 09:00 | 26,0 | 23,0 | 7,3 | 3,9 | 0,0 |
| 13 | 08:00 | - | - | 7,1 | 6,3 | 09:00 | 22,5 | 22,3 | 7,3 | 3,3 | 0,0 |
| 14 | 08:00 | - | - | 7,0 | 6,0 | 09:00 | 22,0 | 21,8 | 7,3 | 2,9 | 7,0 |
| 15 | 08:00 | - | - | 7,0 | 5,0 | 09:00 | 19,5 | 20,9 | 7,2 | 2,5 | 9,8 |
| 16 | 08:00 | 22,0 | 19,5 | 7,0 | 4,2 | 09:00 | 19,0 | 20,0 | 7,3 | 3,0 | 0,0 |
| 17 | 08:00 | - | - | 7,0 | 5,4 | 09:00 | 17,9 | 20,0 | 7,3 | 2,6 | 0,0 |
| 18 | 08:00 | - | - | 7,1 | 6,1 | 09:00 | 18,1 | 21,2 | 7,3 | 2,3 | 0,0 |
| 19 | 08:00 | - | - | 7,2 | 6,4 | 09:00 | 23,7 | 21,3 | 7,3 | 4,2 | 0,0 |
| 20 | 08:00 | 25,0 | 23,0 | 7,0 | 6,2 | 09:00 | 27,0 | 22,4 | 7,3 | 4,8 | 0,0 |
| 21 | 08:00 | - | - | 7,1 | 6,3 | 09:00 | 21,1 | 22,3 | 7,2 | 2,5 | 9,3 |
| 22 | 08:00 | - | - | 7,1 | 5,6 | 09:00 | 23,0 | 22,6 | 7,3 | 2,2 | 13,3 |
| 23 | 08:00 | - | - | 7,0 | 3,5 | 09:00 | 18,3 | 21,2 | 7,3 | 2,2 | 0,3 |
| 24 | 08:00 | - | - | 7,0 | 5,5 | 09:00 | 17,1 | 20,8 | 7,3 | 2,4 | 0,0 |
| 25 | 08:00 | - | - | 7,0 | 5,8 | 09:00 | 21,4 | 21,4 | 7,3 | 3,7 | 0,0 |
| 26 | 08:00 | - | - | 7,0 | 6,1 | 09:00 | 21,6 | 23,0 | 7,3 | 3,0 | 17,3 |
| 27 | 08:00 | - | - | 6,9 | 5,8 | 09:00 | 20,5 | 21,3 | 7,2 | 2,6 | 19,3 |
| 28 | 08:00 | - | - | 6,9 | 4,8 | 09:00 | 18,0 | 21,4 | 7,3 | 2,9 | 13,8 |
| 29 | 08:00 | - | - | 7,0 | 5,5 | 09:00 | 19,5 | 20,4 | 7,1 | 2,2 | 5,5 |
| 30 | 08:00 | - | - | 7,1 | 5,8 | 09:00 | 18,0 | 20,2 | 7,3 | 4,9 | 12,0 |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| MÍN. | | | | - | 3,5 | | | | 7,1 | 2,0 | 0,0 |
| MÉD. | | | | - | 5,9 | | | | 7,3 | 2,9 | 3,8 |
| MÁX. | | | | - | 6,7 | | | | 7,4 | 4,9 | 19,3 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 114,5 |

(DTA-NPCL)

Elaine Contiero Ribeiro
Diretora Departamento de Tratamento de Água