



DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
BOLETIM DE ANÁLISES DE O.D.

MÊS: OUTUBRO/2022

DIA	Valores da água bruta do Rio Corumbataí					Valores da água bruta do Rio Piracicaba					Precipitação Pluviométrica
	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	CHUVA mm
1	08:00	-	-	7,1	6,2	9:00	21,0	20,8	7,2	2,9	17,8
2	08:00	-	-	7,1	6,3	9:00	25,0	21,0	7,2	3,3	0,0
3	08:00	-	-	7,1	6,2	9:00	21,5	22,1	7,1	2,5	0,0
4	08:00	-	-	7,0	6,2	21:00	20,0	22,0	-	2,6	11,9
5	08:00	-	-	7,2	6,1	9:00	20,7	21,8	7,0	2,7	0,0
6	13:00	35,0	25,0	7,2	5,0	9:00	32,0	24,8	7,3	3,4	0,0
7	08:00	-	-	7,0	5,9	9:00	24,7	24,0	7,1	3,1	14,2
8	08:00	-	-	6,9	4,2	9:00	26,0	23,7	7,2	2,9	1,3
9	08:00	-	-	7,0	5,8	9:00	23,2	23,2	7,1	2,6	18,8
10	08:00	-	-	6,9	5,7	21:36	23,0	23,0	7,1	3,2	27,3
11	08:00	-	-	7,0	6,0	9:00	29,6	22,4	6,8	2,9	0,6
12	08:00	-	-	7,1	5,9	14:00	27,2	23,9	7,2	3,2	0,0
13	08:00	-	-	7,0	5,4	9:00	24,1	23,7	7,2	2,7	0,0
14	10:00	30,0	26,0	7,1	5,4	9:00	31,0	25,9	7,2	4,2	0,0
15	08:00	-	-	6,9	4,4	9:00	26,3	24,6	7,0	3,8	0,0
16	08:00	-	-	7,0	5,8	9:00	27,1	22,8	7,0	3,5	0,0
17	08:00	-	-	6,9	5,6	9:00	28,0	25,9	7,1	4,2	0,0
18	08:00	-	-	7,0	4,6	9:00	28,0	25,8	7,1	5,3	0,0
19	08:00	-	-	6,9	5,0	9:00	23,1	24,7	7,2	3,0	0,5
20	10:30	28,5	24,5	7,2	5,5	21:00	25,0	27,0	-	3,3	2,5
21	08:00	-	-	6,9	5,6	9:00	24,0	24,3	7,1	1,1	3,1
22	08:00	-	-	7,0	5,8	9:00	29,9	25,9	7,3	2,7	0,0
23	08:00	-	-	7,0	6,3	9:00	25,0	24,5	7,3	1,9	0,0
24	08:00	-	-	7,0	1,7	9:00	31,0	26,4	7,2	2,4	0,0
25	08:00	-	-	7,0	6,5	9:00	22,5	24,5	7,1	1,7	0,0
26	08:00	-	-	7,2	6,4	9:00	28,3	24,9	7,7	2,1	0,0
27	08:00	-	-	7,1	6,5	9:00	25,8	24,3	7,0	1,8	0,0
28	08:00	-	-	7,1	6,5	-	-	-	-	-	0,0
29	08:00	-	-	7,0	5,6	9:00	26,0	25,6	7,1	1,6	7,1
30	08:00	-	-	7,1	5,0	9:00	25,0	26,0	-	3,0	9,8
31	08:00	-	-	7,0	5,00	9:00	24,9	24,3	7,0	3,6	2,6
MÍN.				-	1,7				6,8	1,1	0,0
MÉD.				-	5,6				7,1	2,9	3,8
MÁX.				-	6,5				7,7	5,3	27,3
TOTAL											117,5

(DTA-NPCL)

Elaine Contiero Ribeiro
Diretora Departamento de Tratamento de Água