



SEMAE - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO
DIVISÃO DE TRATAMENTO PIRACICABA
BOLETIM DE ANÁLISES: OD / Temperatura / pH / Turbidez
RIO CORUMBATAÍ

Mês: Dezembro 2022

DIA	HORA	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	TURBIDEZ (NTU)	O.D. (mg/L)	Analista
19	08:00	-	7,0	100,0	6,50	Operadores
20	08:00	-	6,9	108,0	6,70	Operadores
21	08:00	-	6,9	492,0	6,40	Operadores
22	08:00	-	7,0	200,0	6,70	Operadores
23	08:00	-	6,9	105,0	6,80	Operadores
24	08:00	-	7,0	99,0	6,60	Operadores
25	08:00	-	6,9	82,0	6,40	Operadores