

ESCLARECIMENTO Nº 01

PREGÃO Nº 028/2023

PROCESSO N.º 214/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CLORETO DE POLIALUMINIO - PAC PARA TRATAMENTO DE ÁGUA

Piracicaba, 03 de março de 2023

Informamos que recebemos o pedido de esclarecimento da empresa PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 80.696.479/0002-62, e disponibilizamos a quem possa interessar:

Pergunta: Será aceito pela comissão no dia da sessão pública PROCURAÇÃO E DOCUMENTOS com assinatura digital CORRETO?

Resposta do Setor de Suprimentos: *Sim, sob condição de conferência da sua autenticidade, conforme item 5.1.1. do Edital.*

Pergunta: Qual será o volume solicitado a cada pedido do Cloreto de Polialumínio dentro do cronograma mensal ? Caminhão tipo Carreta a granel com bomba para descarga?

Resposta da Área Requisitante: *“Semanalmente, serão pedidos de 3 a 5 caminhões de PAC, tendo cada caminhão cerca de 33 toneladas de produto.*

Sim. As entregas deverão ser realizadas por caminhão tanque, conforme Termo de Referência, com bomba para descarga, de acordo com o item 2.8.: “As operações de carga, transporte e descarga correrão por conta da empresa fornecedora, inclusive, caso necessário, através do uso do bombeamento do caminhão”.

Pergunta: Qual a capacidade dos tanques de armazenagem das ETAs 1 e 3 ?

Resposta da Área Requisitante: *“A ETA 1 possui 3 tanques de 50 m³ cada (totalizando 150 m³); e a ETA 3 possui 3 tanques de 50 m³ e 2 tanques de 48 m³ (totalizando 246 m³).”*

Pergunta: Qual o fornecedor atual e valor praticado?

Resposta da Área Requisitante: *Conforme Ata Registro de Preço nº 09/2022, firmada com a empresa Nheel Química Ltda., o valor unitário do produto é de R\$1.980,00.*

Saudações Atenciosas.

Alana Fernandes

Chefe de Setor de Suprimentos