



DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA  
BOLETIM DE ANÁLISES DE O.D.

MÊS: Abril/2023

DIA	Valores da água bruta do Rio Piracicaba					Valores da água bruta do Rio Corumbataí					Precipitação Pluviométrica
	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	CHUVA mm
1	9:00	25,8	25,4	7,2	4,5	8:00	-	-	7,1	5,9	7,5
2	9:00	23,4	25,9	7,2	4,4	8:00	-	-	7,1	5,9	0,3
3	9:00	26,1	24,9	7,3	4,8	8:00	-	-	7,2	5,9	0,3
4	9:00	23,8	25,0	7,3	4,7	8:00	-	-	7,2	5,9	0,0
5	9:00	23,9	24,1	7,2	4,4	8:00	27,0	25,0	7,2	6,0	0,0
6	9:00	29,1	25,7	7,2	4,1	8:00	-	-	7,1	5,9	0,0
7	9:00	23,1	23,0	7,4	6,8	8:00	-	-	7,1	5,9	24,8
8	9:00	22,1	23,4	7,1	4,2	8:00	-	-	7,1	5,7	0,0
9	9:00	24,0	24,1	7,2	4,9	8:00	-	-	7,1	5,8	0,0
10	9:00	23,8	24,1	7,2	4,6	8:00	-	-	7,1	5,9	0,0
11	9:00	21,3	22,9	7,3	4,9	8:00	-	-	7,2	5,9	0,0
12	9:00	24,3	24,0	7,2	4,8	8:00	-	-	7,3	6,4	0,0
13	9:00	25,7	24,1	7,2	2,4	8:00	-	-	7,2	5,8	4,0
14	9:00	23,8	23,8	7,1	5,0	8:00	-	-	7,0	5,4	24,3
15	9:00	28,2	-	7,1	-	8:00	-	-	6,9	5,8	0,0
16	9:00	23,1	-	7,1	-	8:00	-	-	7,0	5,9	0,0
17	9:00	-	-	7,2	-	8:00	-	-	7,1	5,9	15,5
18	9:00	25,4	25,8	7,2	6,0	8:00	-	-	7,0	5,5	0,0
19	9:00	23,8	24,0	7,2	4,8	8:00	25,0	24,0	7,0	5,4	14,3
20	9:00	19,1	22,9	7,1	5,1	8:00	-	-	7,0	5,7	0,0
21	9:00	18,3	21,8	7,1	5,7	8:00	-	-	7,0	5,7	0,0
22	9:00	17,9	20,6	7,1	5,3	8:00	-	-	7,2	5,7	0,0
23	9:00	19,9	21,8	7,1	5,8	8:00	-	-	7,3	5,7	0,0
24	9:00	23,2	22,6	7,2	5,6	8:00	-	-	7,3	5,7	0,0
25	9:00	20,7	22,5	7,2	5,4	8:00	-	-	7,4	6,1	0,0
26	9:00	22,9	22,7	7,2	4,9	8:00	-	-	7,4	5,7	4,5
27	9:00	24,0	22,5	7,2	4,7	8:00	-	-	7,4	5,6	7,3
28	9:00	21,5	22,5	7,1	4,7	8:00	-	-	7,3	5,7	9,0
29	9:00	19,4	21,4	7,1	4,7	8:00	-	-	7,4	5,8	0,0
30	9:00	-	-	7,2	-	8:00	-	-	7,5	5,8	0,0
31	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	0,0
MÍN.				7,1	2,4				6,9	5,4	0,0
MÉD.				7,2	4,9				7,2	5,8	3,6
MÁX.				7,4	6,8				7,5	6,4	24,8
TOTAL											111,8

(DPT-DF)

ELAINE CONTIERO RIBEIRO  
Diretora Departamento de Tratamento de Água