



DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
BOLETIM DE ANÁLISES DE O.D.

MÊS: Maio/2023

DIA	Valores da água bruta do Rio Piracicaba					Valores da água bruta do Rio Corumbataí					Precipitação Pluviométrica
	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	CHUVA mm
1	9:00	21,1	22,1	7,2	4,5	8:00	-	-	7,5	5,8	0,0
2	9:00	21,1	22,2	7,2	4,6	8:00	-	-	7,4	6,2	0,0
3	9:00	22,1	22,2	7,1	4,3	7:50	-	-	7,4	5,6	0,0
4	9:00	21,0	22,4	7,2	4,3	8:00	-	-	7,4	5,6	0,0
5	9:00	23,0	22,7	7,2	4,0	8:00	31,0	24,0	7,4	6,8	0,0
6	9:00	25,7	23,2	7,1	4,1	8:00	-	-	7,5	5,6	0,0
7	9:00	22,4	23,1	7,2	3,6	8:00	-	-	7,5	5,6	0,0
8	9:00	28,0	23,8	7,2	2,7	8:00	-	-	7,4	5,7	0,0
9	9:00	23,2	23,1	7,1	4,0	8:00	-	-	7,5	6,1	0,0
10	9:00	26,0	23,6	7,3	3,8	8:00	-	-	7,5	5,7	1,0
11	9:00	22,0	23,0	7,2	4,2	8:00	-	-	7,4	5,9	1,3
12	9:00	24,0	22,6	7,2	3,6	8:00	29,0	23,0	7,2	6,6	0,0
13	9:00	17,9	21,1	7,2	3,6	8:00	-	-	7,6	5,8	0,0
14	9:00	24,0	21,4	7,2	4,3	8:00	-	-	7,4	5,9	0,0
15	9:00	18,0	19,9	7,2	4,1	8:00	-	-	7,4	5,7	0,0
16	9:00	15,5	19,7	7,3	4,5	8:00	-	-	7,4	6,3	0,0
17	9:00	16,8	19,1	7,2	4,0	13:00	-	-	7,5	5,7	0,0
18	9:00	16,3	19,2	7,2	4,0	8:00	-	-	7,4	5,7	0,0
19	9:00	15,3	19,1	7,2	4,1	8:00	-	-	7,4	5,7	0,0
20	9:00	17,3	19,2	7,3	4,0	8:00	-	-	7,3	5,6	0,0
21	9:00	18,6	19,3	7,2	3,9	8:00	-	-	7,5	5,9	0,0
22	9:00	16,7	19,3	7,3	4,0	8:00	-	-	7,4	5,5	0,0
23	9:00	18,0	19,1	7,2	4,1	8:00	-	-	7,5	6,4	0,0
24	9:00	17,0	19,2	7,2	4,1	13:45	-	-	7,5	5,6	0,0
25	9:00	22,5	20,2	7,2	3,9	8:00	-	-	7,4	6,0	0,0
26	9:00	21,6	20,1	7,3	3,8	8:00	-	-	7,2	5,5	0,0
27	9:00	19,1	20,1	7,2	3,4	8:00	-	-	7,4	5,4	0,0
28	9:00	21,0	20,0	7,2	3,6	8:00	-	-	7,3	5,3	0,0
29	9:00	19,5	20,2	7,2	3,7	8:00	-	-	7,3	5,4	0,0
30	9:00	19,0	19,8	7,2	3,7	8:00	24,0	23,0	7,4	6,6	10,5
31	9:00	18,8	19,8	7,3	5,0	8:00	-	-	7,2	5,6	18,3
MÍN.				7,1	2,7				7,2	5,3	0,0
MÉD.				7,2	4,0				7,4	5,8	1,0
MÁX.				7,3	5,0				7,6	6,8	18,3
TOTAL											31,1

(DPT-DF)

ELAINE CONTIERO RIBEIRO
Diretora Departamento de Tratamento de Água