



DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
BOLETIM DE ANÁLISES DE O.D.

MÊS: Novembro/2023

Valores da água bruta do Rio Piracicaba						Valores da água bruta do Rio Corumbataí					Precipitação Pluviométrica
DIA	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	CHUVA mm
1	9:00	28,0	24,5	7,3	3,8	8:00	-	-	7,1	5,0	13,3
2	9:00	31,2	26,0	7,0	4,7	8:00	-	-	7,3	5,4	0,0
3	9:00	25,5	25,6	7,1	5,1	8:00	-	-	7,4	5,4	8,8
4	9:00	29,0	26,2	7,2	4,0	8:00	-	-	7,3	5,7	0,0
5	9:00	28,0	25,2	7,4	4,7	8:00	-	-	7,4	5,8	0,0
6	9:00	31,0	25,7	7,3	5,0	8:00	-	-	7,5	5,9	0,0
7	9:00	22,4	24,8	7,1	4,9	8:00	-	-	7,4	5,9	0,0
8	9:00	25,4	25,2	7,4	4,7	8:00	-	-	7,5	5,9	0,0
9	9:00	27,2	26,1	7,4	4,2	8:00	-	-	7,5	5,9	0,0
10	9:00	26,9	35,0	7,2	3,9	8:00	-	-	7,5	5,7	0,0
11	9:00	38,0	27,7	7,5	4,0	8:00	-	-	7,4	5,5	0,0
12	9:00	39,0	29,7	7,3	4,2	8:00	-	-	7,4	5,9	0,0
13	9:00	30,0	26,5	7,5	3,8	8:00	-	-	7,3	5,9	0,0
14	9:00	39,0	29,0	7,0	4,3	8:00	-	-	7,5	5,8	0,0
15	9:00	27,3	27,6	6,9	4,0	8:00	-	-	7,5	5,9	13,0
16	9:00	28,7	28,0	7,2	4,0	8:00	-	-	7,3	5,2	0,0
17	9:00	29,5	27,4	7,6	3,7	8:00	-	-	7,3	5,4	0,0
18	9:00	31,1	28,8	7,5	3,6	8:00	-	-	7,4	5,6	0,0
19	9:00	29,0	27,5	7,6	4,1	8:00	-	-	7,3	5,6	27,5
20	9:00	31,0	26,0	7,1	2,6	8:00	-	-	7,0	4,1	25,8
21	9:00	25,5	26,6	7,5	4,2	8:00	-	-	7,2	5,5	0,8
22	9:00	28,9	27,5	7,0	4,7	7:50	28,5	28,0	7,3	5,7	5,0
23	9:00	26,1	26,7	7,0	4,1	8:00	-	-	7,3	5,5	10,5
24	9:00	26,0	25,6	7,0	2,9	8:00	-	-	7,0	5,1	16,8
25	9:00	23,5	24,8	7,4	4,5	8:00	-	-	7,3	5,7	0,3
26	9:00	22,0	25,0	7,0	4,8	8:00	-	-	7,5	5,4	5,8
27	9:00	23,6	25,3	7,0	4,6	8:00	-	-	7,5	5,8	15,0
28	9:00	26,5	25,6	6,8	3,8	8:00	-	-	7,2	5,4	16,0
29	9:00	-	24,7	7,4	3,6	8:00	-	-	7,2	5,2	14,8
30	9:00	-	24,6	7,2	4,4	8:00	-	-	7,3	5,3	0,3
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÍN.				6,8	2,6				7,0	4,1	0,0
MÉD.				7,2	4,2				7,3	5,5	5,8
MÁX.				7,6	5,1				7,5	5,9	27,5
TOTAL											173,7

(DPT-DF)

ELAINE CONTIERO RIBEIRO
Diretora Departamento de Tratamento de Água