



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

ESCLARECIMENTO Nº 01

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 044/2024

PROCESSO N.º 2024/008527

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO.

Piracicaba, 07 de junho de 2024.

Informamos que recebemos o pedido de esclarecimento, e disponibilizamos a quem possa interessar:

Pergunta: A especificação no Termo de Referência mencionava explicitamente a marca do produto (MEGA), que é uma marca produzida pela fabricante KIDDE. Após o questionamento, o edital foi suspenso e reaberto. No entanto, o edital reaberto continua com uma descrição que, ainda que não cite a marca, ao especificar a necessidade de base plástica, direciona ao mesmo fabricante, pois este é o único que produz extintores com base plástica, conforme exemplificado na Descrição do ITEM 1 da tabela do Item 1.2 do Edital.

Resposta do Setor Requisitante: Após análise das alegações feitas pelo licitante, informamos que o objetivo da base plástica especificada em nosso termo de referência é o de proteger o casco do extintor em eventuais quedas. Quando ocorre a queda acidental do extintor, seja no transporte ou mesmo de sua base, se o extintor não possui a base plástica a chance de ocorrer uma deformação em sua base aumenta significativamente, comprometendo o casco do extintor causando até mesmo a sua condenação, aliás, em determinada oportunidade já tivemos esse tipo de ocorrência. Nenhuma exigência feita no termo de referência tem qualquer objetivo de direcionamento na contratação, mas sim de obter um produto tecnicamente adequado e que atenda este SEMAE com o melhor desempenho e qualidade possível. Pressupomos que as empresas participantes tenham um conhecimento técnico mínimo do objeto que irão fornecer, deste modo, foi de grande surpresa pra nós o desconhecimento técnico em relação a base plástica e de sua importância na preservação do extintor, item este que não abriremos mão. Em relação as ilações feitas (graves inclusive) com suposto direcionamento a um fabricante, são totalmente refutáveis. Basta a simples observação que neste SEMAE temos dois fabricantes que já nos forneceram extintores com as referidas bases e, em pesquisa

 goo.gl/maps/1Vgb59zaaFgJV3en8

semaepiracicaba.sp.gov.br

019 – 3403-9611



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

ESCLARECIMENTO Nº 01

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 044/2024

PROCESSO N.º 2024/008527

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO.

realizada por este SESMT, encontramos um terceiro fabricante que possui as referidas bases plásticas em seus extintores.

Saudações Atenciosas.


Maria Alice da Silva Santos

Chefe de Divisão de Suprimento e Patrimônio

 goo.gl/maps/1Vgb59zaaFgJV3en8

semaepiracicaba.sp.gov.br

019 – 3403-9611



Assinaturas do documento

"esclarecimento_01"



Código para verificação: **794C7FMT**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARIA ALICE DA SILVA SANTOS (CPF: 115.XXX.958-XX) em 07/06/2024 às 17:08:50 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 04/07/2023 - 14:04:15 e válido até 04/07/2123 - 14:04:15.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **SEMAE**

2024/008527 e o código **794C7FMT** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.