



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

ESCLARECIMENTO Nº 04

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

PROCESSO N.º 2024/002795

OBJETO: REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARA O COMBATE ÀS PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA.

Piracicaba, 24 de junho de 2024.

Informamos que recebemos o pedido de esclarecimento, e disponibilizamos a quem possa interessar:

Pergunta: De acordo com o item 7.2.3 do Termo de Referência, “está sendo previsto a realização de no mínimo 60 pontos de pitometria”. Entendemos que as medições serão realizadas em TAPs existentes e não serão necessárias aberturas de valas para a realização das medições. Entendemos ainda que, caso não existam 60 TAPs em todo o sistema, a fim de atingir os 60 pontos de medição, a empresa contratada poderá a seu critério, tanto instalar TAPs em tubulações aparentes, ou seja, que não necessitem de abertura de vala, quanto realizar medições de vazão instantâneas através de medidor ultrassônico portátil. Estamos certos de nosso entendimento?

Resposta do Setor Requisitante: Não será necessária escavação ou abertura de vala. As medições serão feitas em locais existentes tais como, abrigos de válvulas redutoras de pressão, medidores de vazão ultrassônico portátil e taps em tubulações aparentes, locais que sejam de acesso para apenas instalar o equipamento necessário de medição.

Saudações Atenciosas.

Alana Fernandes

Chefe de Setor de Suprimentos

goo.gl/maps/1Vgb59zaaFgJV3en8

semaepiracicaba.sp.gov.br

019 – 3403-



Assinaturas do documento



"4"

Código para verificação: **7JISVY58**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALANA FERNANDES (CPF: 348.XXX.788-XX) em 24/06/2024 às 09:45:19 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 06/07/2023 - 08:25:19 e válido até 06/07/2123 - 08:25:19.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **SEMAE**

2024/002795 e o código **7JISVY58** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.