



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

ESCLARECIMENTO Nº 01

PREGÃO Nº 076/2024

PROCESSO N.º 2024/021739

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES TRIPOLARES

Piracicaba, 01 de novembro de 2024.

Informamos que recebemos o pedido de esclarecimento, e disponibilizamos a quem possa interessar:

Pergunta: No Termo de Referência é solicitado Disjuntor com capacidade nominal de interrupção máxima de curto circuito (Icu/Ue) 30kA, esse nível de kA deve ser atendido na tensão 220V, está correto nosso entendimento?

Resposta do Setor Requisitante: Sim, está correto. Na tensão de 220V.

Saudações Atenciosas.

Alana Fernandes

Chefe de Setor de Suprimentos

 goo.gl/maps/1Vgb59zaaFgJV3en8

[semaepiracicaba.sp.gov.br](https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferencia/Documents)

019 – 3403-9611



Assinaturas do documento



"1.esclarecimento_01"

Código para verificação: **3F7TYF9X**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALANA FERNANDES (CPF: ***.047.788-**) em 01/11/2024 às 15:51:08 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 06/07/2023 - 08:25:19 e válido até 06/07/2123 - 08:25:19.

(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **SEMAE**

2024/021739 e o código **3F7TYF9X** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.