



Gerência de Sistema de Água
Coordenadoria de Captação e Tratamento
Unidade de Controle de Qualidade
BOLETIM DE ANÁLISES DE O.D. MÊS: Fevereiro /2026

DIA	Valores da água bruta do Rio Piracicaba					Valores da água bruta do Rio Corumbataí					Precipitação Pluviométrica
	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	HORA	TEMP. AR °C	TEMP. ÁGUA (°C)	pH	O.D. mg/l	CHUVA mm
1	9:00	21,0	22,0	6,8	2,9	-	-	-	7,5	6,4	8,5
2	9:00	25,0	22,0	6,5	1,7	-	-	-	7,6	6,0	0,5
3	9:00	25,0	23,0	7,2	3,2	-	-	-	7,5	7,0	14,8
4	9:00	24,0	25,0	6,3	5,1	-	-	-	7,5	6,0	3,3
5	9:00	24,0	25,0	7,3	4,8	-	-	-	7,6	6,4	0,0
6	9:00	-	-	-	-	-	-	-	7,6	6,2	0,0
7	9:00	21,0	20,0	7,3	4,1	-	-	-	7,6	6,0	13,5
8	9:00	-	-	-	-	-	-	-	7,5	5,8	0,3
9	9:00	26,0	23,0	7,3	4,8	-	-	-	7,5	7,5	26,8
10	9:00	-	-	-	-	-	-	-	7,5	6,4	33,0
11	9:00	23,0	24,0	7,3	5,1	-	-	-	7,5	6,9	23,0
12	9:00	-	-	-	-	-	-	-	7,4	6,7	17,0
13	9:00	20,0	19,8	7,2	4,7	-	-	-	7,5	6,1	0,0
14	9:00	-	-	-	-	-	-	-	7,5	5,9	0,0
15	9:00	32,0	29,0	7,2	4,2	-	-	-	7,7	6,5	0,0
16	9:00	-	-	-	-	-	-	-	7,6	6,3	0,0
17	9:00	32,0	27,0	7,2	4,6	-	-	-	7,7	6,3	0,0
18	9:00	-	-	-	-	-	-	-	7,7	5,5	0,0
19	9:00	27,3	21,7	7,3	3,6	-	-	-	7,7	6,3	0,0
20	9:00	-	-	-	-	-	-	-	7,6	6,2	0,0
21	9:00	29,0	25,3	7,3	3,8	-	-	-	7,7	6,0	32,5
22	9:00	-	-	-	-	-	-	-	7,6	6,1	0,0
23	9:00	26,0	27,0	7,2	1,2	-	-	-	7,7	6,1	30,8
24	9:00	-	-	-	-	-	-	-	7,5	6,6	0,0
25	9:00	-	-	-	-	-	-	-	7,6	6,5	33,5
26	9:00	-	-	-	-	-	-	-	7,3	6,3	38,0
27	9:00	29,0	27,0	7,1	4,3	-	-	-	7,5	6,1	0,3
28	9:00	-	-	-	-	-	-	-	7,6	6,3	0,0
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MÍN.				6,3	1,2				7,3	5,5	0,0
MÉD.				7,1	3,9				7,6	6,3	9,9
MÁX.				7,3	5,1				7,7	7,5	38,0
										TOTAL	275,8

(DPT-DF)