



ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS “PROPOSTAS COMERCIAIS”
APRESENTADAS NA TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2013

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às 9 horas, no Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba, a Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações; nomeada através do Ato n.º 944, de 21 de dezembro de 2012, do Senhor Presidente do SEMAE; composta por Alessandro Arino Ghiselli – n.º funcional 1680-1, Cintia C. L. Z. Evangelista – n.º 2010-6 e Suzana Maria de Oliveira – n.º funcional 2007-8 sob a presidência do primeiro, reuniu-se para sessão de julgamento das “Propostas Comerciais” da **Tomada de Preços n.º 03/2013, Processo n.º 1920/2013**, referente à contratação de empresa de engenharia para **FORNECIMENTO DE UM SISTEMA PARA ARMAZENAMENTO DE CAL HIDRATADA EM SILO, DESCARREGAMENTO, PESAGEM E PREPARO DE SUSPENSÃO DE CAL, PARA USO EM TRATAMENTO DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BEM COMO REALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DO SISTEMA, PARA USO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA 1 E 2.** Após análise das propostas, guiando-se pelos preceitos da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações, bem como pelo Edital, a Comissão deliberou por DESCLASSIFICAR ambas as licitantes; quais sejam:

- 1) GUARUJÁ EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA., por apresentar proposta com **valor global acima do máximo estipulado pelo SEMAE no item 9 do edital, e conforme determina seu item 12.4.2., bem como a o artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93; e**
- 2) GRUPIONI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. **por apresentar especificações técnicas e materiais diversos do estipulado no Termo de Referência integrante do edital.** Nesse ponto, a fim de especificar os itens controversos ora mencionados, inserimos a tabela abaixo:

MATERIAL / ITEM	GRUPIONI	SEMAE
Capacidade para estocagem de cal (item 3.1.2.)	0,45 Kg/m³	0,45 ton/m³
Altura do corpo do silo (item 3.1.4.)	9.600 mm	9.900 mm (aprox.)
Guarda corpo teto do silo (item 3.1.17.)	(norma NR 12)	(norma NR 8)
Tampa de inspeção no cone (item 3.1.11.)	400 x 500 mm	500 x 500 mm
Estrutura de elevação simples (item 3.3.7.)	10" x 3" x 1/4"	250 x 250 x 3/8"
Moega de recebimento de cal e dosagem (item 3.4.1.)	(...) em forma cilíndrica de D. 1.500 mm x 1.800 mm	(...) em forma cilíndrica de diâmetro 1.500 mm x 1.850 mm de altura.
Balança dosadora de cal (item 3.4.3.)	(...) mangote sanfonado D. 80 x 800 mm	(...) mangote sanfonado diâmetro 200 x 800 mm
Balança dosadora de cal (item 3.4.4.)	- Sistema de fluidificação com 03 pontos no cone	- Sistema de fluidificação, instalado em no mínimo 04 pontos no cone
Balança dosadora de cal (item 3.4.5.)	vibrador de 0,33 Kw	vibrador elétrico de no mínimo 1,0 CV de potência
Tanque de diluição da cal (item 3.6.4.)	Fabricado em chapa de aço carbono, A-36 bitola 3/16"	Fabricação em chapa de aço carbono A-36 espessura 1/4" ou superior
Tanque de diluição da cal (item 3.6.4.)	(...) montado com 10 pás	(...) montado com 06 pás

Esta decisão ficará disponibilizada na Internet, através do site do SEMAE, (www.semaepiracicaba.sp.gov.br),




SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SEMAE
Autarquia Municipal - Lei Municipal n.º 1.657 de 30 de abril de 1969

COMISSÃO PERMANENTE DE ABERTURA E JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS “PROPOSTAS COMERCIAIS”
APRESENTADAS NA TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2013

Esta decisão ficará disponibilizada na Internet, através do site do SEMAE, (www.semaepiracicaba.sp.gov.br), e seu extrato publicado no Diário Oficial do Município, cuja respectiva data será tomada como base para recurso administrativo. Após a transcorrência do prazo recursal, poderá a Administração valendo-se do disposto ao § 3º, do art. 48, da Lei Federal de Licitações, e do disposto no edital em seu item 12.12., **fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para que as licitantes, se assim desejarem, apresentem novas propostas excluídas às causas que ensejaram a desclassificação.** As empresas serão comunicadas da data, horário e local para eventual entrega e abertura dos novos envelopes. Nada mais, lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos os presentes.

Comissão:


Cintia C. L. Z. Evangelista
Membro da Comissão


Alessandro Arino Ghiselli
Presidente da Comissão


Suzana Maria de Oliveira
Membro da Comissão