

SEMAE - Ana Lucia

De: SEMAE - Ana Lucia [afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br]
Enviado em: quarta-feira, 10 de agosto de 2016 15:41
Para: 'comercial@aliter.com.br'
Assunto: RES: CR 005/2016 - Processo 1328/2016

Boa tarde Ricardo,

Segue resposta encaminhada pelo Sr. José Maria Sanglade Marchiori, do Departamento de Tratamento de Água:

1) Todos os projetos necessários para o desenvolvimento do equipamento estão anexados ao edital. A empresa, visando sanar as dúvidas, poderá ver equipamentos idênticos em funcionamento na ETA através de visita técnica.

2) O medidor de pressão diferencial é um sensor de pressão submersível simples.

3) O supervisor da automação é o "Master 32/Thor" da empresa Vector Serviços.

4) A empresa pode ter acesso a topologia existente através de visita técnica no local, se assim desejar.

5) Não serão realizadas montagens elétricas nessa etapa.

Att;
Ana Lucia
SEMAE - Piracicaba
Suprimentos
(19) 3403-9623

De: Ricardo Massani (Comercial) [mailto:comercial@aliter.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 5 de agosto de 2016 10:34
Para: licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br
Assunto: CR 005/2016 - Processo 1328/2016

Prezados Senhores,

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO – CR 005/2016 – PROCESSO 1328/2016

Analisando a documentação recebida referente a licitação da ETA CAPIM FINO, porém ainda sim faltam documentos para a elaboração do orçamento.

- 1) Não recebemos os projetos das mesas de comando completos (somente capa e layout). Precisamos dos esquemas elétricos de acionamento de válvulas , esquemas dos I/O dos cartões da automação que acredito eu serão conectados os sinais de válvulas , relação de materiais do projeto das mesas.
- 2) Solicitar as Folhas de dados do leitor/medidor de pressão diferencial LISTA G / ITEM 2.20;
- 3) Especificação do sistema de automação existente onde deverão ser conectadas as mesas de comando;
- 4) Se existir uma topologia de automação já ajudaria bastante e sanar as dúvidas da integração no sistema;
- 5) Não encontrei projetos de distribuição elétricos e também não encontrei nenhum material de infra estrutura como eletroduto , leitos , conduletes , cabos , etc , nas listas de materiais;

Atenciosamente,

10/08/2016



Ricardo Rodrigues Massani

Gerente Comercial

fone: +55 (11) 2093.2000

cel: +55 (11) 7716.6960

comercial@aliter.com.br

Aviso Legal

"Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais, portanto fica o seu receptor notificado de que qualquer disseminação, distribuição ou cópia não autorizada é estritamente proibida. Se você entende que recebeu esta mensagem indevidamente ou por engano, por favor informe este fato ao remetente e a apague de seu computador."

Disclaimer

"This e-mail message may contain legally privileged and/or confidential information, therefore, the recipient is hereby notified that any dissemination, distribution or copying not authorized is strictly prohibited. If you understand that has improperly received this e-mail message or has received it in error, please immediately notify the sender and delete it from your computer."