

SEMAE - Ana Lucia

De: SEMAE - Ana Lucia [afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br]

Enviado em: segunda-feira, 15 de agosto de 2016 09:39

Para: 'Marcelo Ramos'

Assunto: RES: CR 005/2016

Bom dia Marcelo,

Conforme conversado com o Sr. José Maria Sanglade Marchiori, do Departamento de Tratamento de Água, para evitar interpretação errônea, segue resposta retificada da pergunta 5 do arquivo "Questionamento e resposta 11":

5) Conforme o Termo de Referência, o serviço de interligação elétrica das mesas de comando ao sistema existente está previsto. Através dos projetos hidráulicos e layout das mesas é possível realizar o levantamento do serviço a ser executado, sendo que maiores detalhes podem ser vistos no local através de visita técnica.

Att;
Ana Lucia
SEMAE - Piracicaba
Suprimentos
(19) 3403-9623

De: Marcelo Ramos [mailto:marcelo.ramos@targetservicos.com.br]

Enviada em: sexta-feira, 12 de agosto de 2016 10:28

Para: licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br

Assunto: CR 005/2016

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - CR 005/2016

Ref: Questionamento e Pergunta 11:

Estamos entendendo que houve um equívoco na resposta da comissão de licitação referente a Pergunta 5 da licitante Altier, onde informa que "*Não serão realizadas montagens elétricas nessa etapa*"

Conforme previsto na planilha de orçamento e realização de visita técnica, entendemos que deverá sim ser fornecida toda a infraestrutura elétrica (eletrocalhas, eletrodutos, cabos, etc) que interliga as mesas de comando dos filtros às válvulas de atuação e instrumentos dos mesmos.

Aguardo resposta.

Marcelo Ramos



Cel: (19) 99614.0824

Fixo: (19) 3601.3003

Homepage: <http://www.targetservicos.com.br>