

SEMAE - Ana Lucia

De: SEMAE - Ana Lucia [afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br]

Enviado em: quinta-feira, 4 de agosto de 2016 11:21

Para: 'Marcelo Ramos'

Assunto: RES: CR 005/2016

Bom dia Marcelo,

Conforme conversado com o Sr. José Maria Sanglade Marchiori, do Departamento de Tratamento de Água, seguem as informações requeridas:

Para 7m²

Pmin = 5 bar

Pmax = 6 bar

Consumo de ar (atmosférico) – 4,5 Nm³/h

Para 2m²

Pmin = 2 bar

Pmax = 4 bar

Consumo de ar à 4 bar – 3 Nm³/h

Att;

Ana Lucia

SEMAE - Piracicaba

Suprimentos

(19) 3403-9623

De: Marcelo Ramos [mailto:marcelo.ramos@targetservicos.com.br]

Enviada em: segunda-feira, 25 de julho de 2016 14:20

Para: licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br

Assunto: CR 005/2016

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - CR 005/2016

Pergunta: Qual a pressão e vazão prevista para o sistema de filtros antipoluição de cartucho de capacidade de área filtrante de 7 e 2 m² dos sistemas de carvão e cal ?

Aguardo resposta.

Marcelo Ramos

TARGET

Engenharia e Serviços

Cel: (19) 99614.0824

Fixo: (19) 3601.3003

Homepage: <http://www.targetservicos.com.br>