

SEMAE - Ana Lucia

De: SEMAE - Ana Lucia [afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br]

Enviado em: quinta-feira, 4 de agosto de 2016 11:24

Para: 'karinesm@centroprojekt-brasil.com.br'

Assunto: RES: 160804-Concorrência 005/16 - Esclarecimento

Bom dia Karine,

Conforme conversado com o Sr. José Maria Sanglade Marchiori, do Departamento de Tratamento de Água, o entendimento está correto.

Att;
Ana Lucia
SEMAE - Piracicaba
Suprimentos
(19) 3403-9623

De: Karine Moura - Centroprojekt [mailto:karinesm@centroprojekt-brasil.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 4 de agosto de 2016 09:49

Para: licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br

Cc: bosco@centroprojekt-brasil.com.br

Assunto: 160804-Concorrência 005/16 - Esclarecimento

À

Comissão de Licitação

Assunto: Concorrência Nº 005/2016 - (PROCESSO Nº 1328/2016)

Prezados Senhores,

Vimos pelo presente solicitar o seguinte esclarecimento com relação a Licitação supra citada:

1. No caso dos Blocos de fundo de Filtro do Sistema de filtragem, entendemos que não são necessárias placas de contenção de areia junto aos blocos pois no projeto prevê camada suporte de pedregulho, visto que as placas são instaladas para substituir a camada de pedregulho. Mesmo por que no Termo de referência não se especifica sobre a placa. Entendimento correto?

Atenciosamente,

Karine Moura
Comercial

Centroprojekt do Brasil S/A

Tel. Direto: + 55 (11) 3556-1127

Tel. Celular: + 55 (11) 99889-9391

PABX: + 55 (11) 3556-1100/ Fax: + 55 (11) 5523-2473

Skype: karinesm

karinesm@centroprojekt-brasil.com.br

www.centroprojekt-brasil.com.br

4/8/2016

