

SEMAE - Ana Lucia

De: SEMAE - Ana Lucia [afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br]

Enviado em: quarta-feira, 10 de agosto de 2016 09:32

Para: 'karinesm@centroprojekt-brasil.com.br'

Assunto: RES: 1608045-Concorrência 005/16 - Esclarecimento

Bom dia Karine,

Conforme conversado com o Sr. José Maria Sanglade Marchiori, do Departamento de Tratamento de Água, o entendimento está correto.

Att;
Ana Lucia
SEMAE - Piracicaba
Suprimentos
(19) 3403-9623

De: Karine Moura - Centroprojekt [mailto:karinesm@centroprojekt-brasil.com.br]

Enviada em: sexta-feira, 5 de agosto de 2016 10:16

Para: licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br

Cc: njborges@centroprojekt-brasil.com.br

Assunto: 1608045-Concorrência 005/16 - Esclarecimento

À

Comissão de Licitação

Assunto: Concorrência Nº 005/2016 - (PROCESSO Nº 1328/2016)

Prezados Senhores,

Vimos pelo presente solicitar o seguinte esclarecimento com relação a Licitação supra citada:

1. No desenho "Plantas dos Sistemas de Dióxido de Cloro e Polímero e Cortes 33, 34 e 35" – Folha 18/19, estão representados tanque e bomba com a indicação "Tanque de Purate" e "Bomba de Purate" respectivamente. No entanto, o Termo de Referência (Item D-Dióxido de Cloro) não especifica os produtos precursores para geração do dióxido. Sabemos que se o Purate for utilizado no processo, ficamos limitados a apenas um fornecedor que detém a patente deste produto e não vendem o sistema, apenas alugam. Entendemos que é para considerar apenas a especificação do Termo de Referência e não considerar o Purate como mandatório na obtenção do dióxido de cloro. Entendimento correto?

Atenciosamente,

Karine Moura
Comercial

Centroprojekt do Brasil S/A
Tel. Direto: + 55 (11) 3556-1127
Tel. Celular: + 55 (11) 99889-9391

10/08/2016

PABX: + 55 (11) 3556-1100/ Fax: + 55 (11) 5523-2473

Skype: karinesm

karinesm@centroprojekt-brasil.com.br

www.centroprojekt-brasil.com.br

