

SEMAE - Ana Lucia

De: SEMAE - Ana Lucia [afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br]
Enviado em: quarta-feira, 18 de janeiro de 2017 11:44
Para: 'vendas2@vcwvalvulas.com.br'
Assunto: ENC: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO Nº 012/2017

De: Luis Armando [mailto:lverissimo@semaepiracicaba.sp.gov.br]
 Enviada em: quarta-feira, 18 de janeiro de 2017 08:51
 Para: SEMAE - Ana Lucia; 'Douglas Toledo'
 Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO Nº 012/2017

Bom dia!

Respondendo ao pedido de esclarecimento solicitado pela empresa VCW Válvula, enviado dia 17 de janeiro de 2017, referente ao Pregão nº 12/2017 - Processo nº 2763/2016.

1) Lote 4 (itens 14 e 15)

A válvula que a empresa pretende cotar não é utilizada pelo SEMAE, pois ela é para esgoto e possui inclinação não solicitada. Portanto, não será aceita.

2) Lote 8 (itens 13 e 16)

A válvula de retenção descrita pela empresa é tipo Wafer e o SEMAE está solicitando com flange. Não será aceita.

Atenciosamente,

Luís Armando Veríssimo
 Planejamento e Controle de Materiais
 SEMAE - Almoxarifado

----- Original Message -----

From: [SEMAE - Ana Lucia](#)
To: 'Luis Armando'; 'Douglas Toledo'
Sent: Tuesday, January 17, 2017 2:29 PM
Subject: ENC: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO Nº 012/2017

Boa tarde!

Segue questionamento para ser respondido.

Att;
 Ana Lucia
 SEMAE - Piracicaba
 Suprimentos
 (19) 3403-9623

De: Vendas2 - VCW Valvulas [mailto:vendas2@vcwvalvulas.com.br]
 Enviada em: terça-feira, 17 de janeiro de 2017 11:44
 Para: licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br
 Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO Nº 012/2017

Bom dia,

Solicito esclarecimentos conforme abaixo, referente ao Pregão nº 012/2017 - Processo nº 2763/2016:

- 1) Com relação a descrição técnica do Lote 4 (Itens 14 e 15) será aceito a seguinte especificação:
 Válvula de Retenção Portinhola Única Emborrachada. Com passagem plena, projetada para serviço pesado, líquidos sujos, esgotos e com sólidos em suspensão. Construção conforme norma AWWA

C508. Face a Face conforme norma AWWA C508. Extremidades Flangeadas conforme norma NBR 7675. Classe de Pressão PN10. Corpo em Ferro Fundido Nodular ASTM A536 GR. 65-45-12, no fundo do corpo possui um orifício de drenagem e limpeza, dotado de um niple rosqueado. Tampa em Ferro Fundido Nodular ASTM A536 GR. 65-45-12, removível possibilitando a limpeza e troca da portinhola sem a necessidade de retirar a válvula da linha. Portinhola com alma de aço, totalmente encapsulada com borracha Buna-N, com reforço interno com tramas de nylon, proporcionando maior resistência mecânica e sede de assento com ângulo de 35°C. Revestimento interno e externo em epóxi a pó, com espessura mínima de 60 micras na Cor Azul RAL 5005.

- 2) Com relação a descrição técnica do Lote 8 (Itens 13 e 16) será aceito a seguinte especificação: Válvula de retenção de fechamento rápido, deslocamento axial e baixa inércia, tipo Wafer, Classe de Pressão PN 16, Instalação conforme norma NBR 7675 PN16, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundos, sendo constituída de:

Corpo montante tipo Wafer, fundido em peça única, em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, com anéis concêntricos perfilados utilizados como assento do obturador; Corpo jusante tipo Wafer, fundido em peça única, em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12, contendo guia central para a mola e aletas de reforço; Obturador circular com anéis concêntricos de perfil hidrodinâmico, em uma peça única em POLIURETANO, com dureza mínima de 90 Shore A 2; Mola helicoidal por compressão em aço inoxidável AISI 302; Cordão tipo O'ring de borracha utilizado na ligação dos corpos montante e jusante; Revestimento interno e externo em epóxi a pó, com espessura mínima de 150 micras na Cor Azul RAL 5005.

Atenciosamente,

D. Melo

Vendas Interna
(15) 3238-5300



Rua Yashica, 487 - Sorocaba/SP
CEP 18016-440 - ☎ 55 15 3238.5300
www.vcwvalvulas.com.br

MEMBER OF THE **AVR** GROUP