

SEMAE - Ana Lucia

De: SEMAE - Ana Lucia [afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br]
Enviado em: quarta-feira, 18 de janeiro de 2017 11:44
Para: 'vendas2@vcwvalvulas.com.br'
Assunto: ENC: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO Nº 012/2017

De: Luis Armando [mailto:lverissimo@semaepiracicaba.sp.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 18 de janeiro de 2017 08:58
Para: SEMAE - Ana Lucia; 'Douglas Toledo'
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO Nº 012/2017

Bom dia!

Respondendo ao pedido de esclarecimento solicitado pela empresa VCW Válvula, enviado dia 17 de janeiro de 2017, referente ao Pregão nº 12/2017 - Processo nº 2763/2016.

1) Lote 12 (itens 1 e 2)

O aço inox ASTM A276 tipo 410 é superior ao solicitado, portanto, será aceita com a haste com este aço.

Atenciosamente,

Luís Armando Veríssimo
Planejamento e Controle de Materiais
SEMAE - Almoxarifado

----- Original Message -----

From: SEMAE - Ana Lucia
To: 'Douglas Toledo'; 'Luis Armando'
Sent: Tuesday, January 17, 2017 2:28 PM
Subject: ENC: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO Nº 012/2017

Boa tarde!

Segue questionamento para ser respondido.

Att;
Ana Lucia
SEMAE - Piracicaba
Suprimentos
(19) 3403-9623

De: Vendas2 - VCW Valvulas [mailto:vendas2@vcwvalvulas.com.br]
Enviada em: terça-feira, 17 de janeiro de 2017 13:15
Para: licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO Nº 012/2017

Boa tarde:

Solicito esclarecimentos conforme abaixo, referente ao Pregão nº 012/2017 - Processo nº 2763/2016:

- 1) Com relação a descrição do lote 12 (Itens 1 e 2) menciona como material da haste da válvula borboleta em aço inox ASTM A351 CF8, solicitamos que também aceitem como material da haste o Aço Inox ASTM A276 Tipo 410, material superior e mais comum para hastes de valvulas borboleta.

Atenciosamente,

D. Melo

Vendas Interna
(15) 3238-5300



Rua Yashica, 487 - Sorocaba/SP
CEP 18016-440 - ☎ 55 15 3238.5300
www.vcwvalvulas.com.br

MEMBER OF THE  GROUP