



Assunto **Fwd: Re: Esclarecimento - PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2017**
De Ana Lucia Gomes Fernandes (Suprimentos) <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Para <licitacao@lupybrasil.com.br>
Data 30/05/2017 08:01
Prioridade Mais alta

----- Mensagem original -----

Assunto:Fwd: Re: Esclarecimento - PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2017

Data:30/05/2017 07:12

De:"Elaine Ribeiro (ETA Capim Fino)" <eribeiro@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Para:"Ana Lucia Gomes Fernandes (Suprimentos)" <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Responder para:eribeiro@semaepiracicaba.sp.gov.br

Ana

Segue esclarecimentos.

Elaine Ribeiro (ETA Capim Fino)
SEMAE Piracicaba
www.semaepiracicaba.sp.gov.br

----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Esclarecimento - PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2017

Data:29/05/2017 16:30

De:"SERAFINO" <sodorisi@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Para:<eribeiro@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Olá!

Elaine

Responde ao questionamento do e-mail abaixo.

Comprimento total de 270mm (+/- 10mm). Esse comprimento total refere-se a dimensão (medida) do topo do flange ao final do corpo da borboleta, conforme mencionado no início da descrição "monobloco e corpo curto".

Qualquer dúvida estou à disposição.

Até mais.

Serafino Odorisi
Setor de Manutenção e Controle
SEMAE - ETA 3/Capim Fino
(19) 3421-0415
eta3@semaepiracicaba.sp.gov.br

----- Original Message -----

From: [Elaine Ribeiro \(ETA Capim Fino\)](#)

To: [Serafino Odorisi \(ETA Capim Fino\)](#)

Sent: Monday, May 29, 2017 3:47 PM

Subject: Fwd: Esclarecimento - PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2017

Serafino
favor verificar

Elaine Ribeiro (ETA Capim Fino)
SEMAE Piracicaba
www.semaepiracicaba.sp.gov.br

----- Mensagem original -----

Assunto:Fwd: Esclarecimento - PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2017**Data:**29/05/2017 14:44**De:**"Ana Lucia Gomes Fernandes (Suprimentos)" <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>**Para:**"Elaine Ribeiro (ETA Capim Fino)" <eribeiro@semaepiracicaba.sp.gov.br>, dte@semaepiracicaba.sp.gov.br**Responder para:**afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br

Boa tarde,

Segue questionamento para ser respondido o mais breve possível.

Att;

Ana Lucia Gomes Fernandes (Suprimentos)
SEMAE Piracicaba
www.semaepiracicaba.sp.gov.br

----- Mensagem original -----

Assunto:Esclarecimento - PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2017**Data:**29/05/2017 14:17**De:**Licitação LUPY <licitacao@lupybrasil.com.br>**Para:**<licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Prezados Senhores,

A empresa **LUPY BRASIL VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP**, inscrita no CNPJ de nº 26.133.037/0001-81, interessada em participar da PREGÃO PRESENCIAL **Nº 055/2017**, vem solicitar o que segue:

- 1) Após análise da especificação técnica, solicitamos esclarecer há que se refere o "comprimento total de 270mm", uma vez que o diâmetro da válvula é 100mm.

Ficamos no aguardo de retorno para nossa participação nesse processo licitatório.

Atenciosamente

Ivi Gomes

Licitações

(11) 4702-3139