



Assunto **Fwd: Re: Fwd: Esclarecimentos - Edital 1312/2017 Pregao 063/2017**

De Ana Lucia Gomes Fernandes <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Para <vendas@viec.com.br>

Responder para <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Data 14/07/2017 15:29

Boa tarde Pedro,

Seguem as respostas.

Att;



----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Fwd: Esclarecimentos - Edital 1312/2017 Pregao 063/2017
Data:14/07/2017 15:21
De:"Denival" <eletromec@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Para:<afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Boa tarde Ana

1) O prazo de entrega deverá ser conforme Termo de Referência, ou seja, 60 dias.
2 e 3) O engaxetamento deverá ser conforme descrição do Termo de Referência, ou seja, engaxetamento em borracha sintética Buna N (podendo ser oring) ou com engaxetamento tipo chevron (tecido impregnado com borracha nitrílica), com ou sem preme, dependendo da forma construtiva da válvula.

Denival
DMIEM

From: Ana Lucia Gomes Fernandes
Sent: Friday, July 14, 2017 2:22 PM
To: eletromec@semaepiracicaba.sp.gov.br
Subject: Fwd: Esclarecimentos - Edital 1312/2017 Pregao 063/2017

Boa tarde Denival,

Segue questionamento para ser respondido.

Att;



----- Mensagem original -----

Assunto:Esclarecimentos - Edital 1312/2017 Pregao 063/2017
Data:14/07/2017 11:41
De:VIEC <vendas@viec.com.br>

Para:<licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Bom dia Departamento de licitação,

Abaixo relação de duvidas quanto ao Pregão.

- 1) Prazo de entrega pode ser superior a 60 dias em função do atuador elétrico.
- 2) Temos duvidas quanto ao termo **engaxetamento**, pode ser gaxetas tipo chevron com composto de tecido impregnado com borracha nitrílica ou tipo chevron em teflon com **preme gaxeta**.
- 3) Ainda sobre o engaxetamento pode ser também **camara de oring** em Bronze/Polipropileno com aneis tipo o'ring em Buna -N, sem **preme gaxeta**.

--

Sds,

Pedro Cesar Mussarelli