



DIVISÃO DE TRATAMENTO PIRACICABA

TERMO DE REFERÊNCIA - Requisição nº 2017/0496

1.) Objeto:

Mangueiras para bomba peristáltica da marca Watson Marlow, para trabalhar com solução de cal e carvão até 10%, sendo:

- * 15 metros de mangueira para uso na ETA Anhumas, diâmetro interno 9,6 mm e espessura da parede 2,4 mm p para solução de cal hidratada ou carvão
- * 05 metros de mangueira para uso na ETA Anhumas, diâmetro interno 12,7 mm e espessura da parede 3,2 mm para solução de cal hidratada ou carvão;

2.) Descrição técnica:

- a) Mangueira em marprene (elastômero termoplástico com longa vida útil) com resistência a grande variedade de produtos químicos;
- b) Temperatura de operação 5 a 80°C;
- c) Para utilização em bombas peristálticas da Marca Watson Marlow, modelo 621, bombeamento industrial na dosagem de produtos químicos;

3.) Condições de Fornecimento

- a) As mangueiras de marprene ofertada deverão possuir garantia mínima de 03(três) meses

4.) Local e horários de entrega:

As mangueiras deverão ser entregues, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no seguinte local e horários, na Rua Luiz de Queiroz, 306 – Centro – Piracicaba/SP, das 07:30 as 10:30 e das 12:00 as 15:30 horas;

5.) Prazo de entrega

O prazo de entrega são de 10 dias úteis.

Piracicaba, 21 de fevereiro de 2017


WELLINGTON F. G. GOMES
Divisão Tratamento Piracicaba

