

Assunto **Fwd: Re: Fwd: Pregão 128/2017 - Processo 2501/2017**  
De Ana Lucia Gomes Fernandes <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>  
Para <fgodinho@altasistemas.com.br>  
Data 12/12/2017 07:34



----- Mensagem original -----

**Assunto:**Re: Fwd: Pregão 128/2017 - Processo 2501/2017  
**Data:**12/12/2017 06:50  
**De:**"Denival" <eletromec@semaepiracicaba.sp.gov.br>  
**Para:**<afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Bom dia

Informamos que os armários dos painéis elétricos deverão ter grau de proteção IP 56 conforme descrição do item 2.1 do Termo de Referência. Esses painéis elétricos serão instalados ao lado de rede de distribuição de água de alta pressão, com risco de rompimento.

Denival  
DMIEM

**From:** Ana Lucia Gomes Fernandes  
**Sent:** Monday, December 11, 2017 6:33 PM  
**To:** eletromec@semaepiracicaba.sp.gov.br  
**Subject:** Fwd: Pregão 128/2017 - Processo 2501/2017

Denival,

Segue questionamento para ser respondido.

Att;  
---



----- Mensagem original -----

**Assunto:**Pregão 128/2017 - Processo 2501/2017  
**Data:**11/12/2017 17:20  
**De:**"Fabio Godinho" <fgodinho@altasistemas.com.br>  
**Para:**<licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br>  
**Cópia:**<comercial@altasistemas.com.br>

Boa Tarde Sr's;

Referente a descrição da chaparia que se encontra no termo de referência, lá pede IP 56 que é (proteção contra fortes jato de agua).

Queria saber de você's se precisa realmente ser IP56, pois os fornecedores certificam até IP55, consultamos na BRUM, RITTAL, mais nenhum desses atende esse Grau de Proteção.

Fico no aguardo da respostas de você's..

Grato.

