



Assunto **Fwd: Re: Fwd: RES: Re: Fwd: Pregão 128/2017 - Processo 2501/2017**
De Ana Lucia Gomes Fernandes <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Para <fgodinho@altasistemas.com.br>
Data 13/12/2017 07:58

----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Fwd: RES: Re: Fwd: Pregão 128/2017 - Processo 2501/2017
Data:12/12/2017 16:37
De:"Denival" <eletromec@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Para:"Ana Lucia Gomes Fernandes" <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Boa tarde

Os materiais fornecidos deverão ser de qualidade idêntica a descrição técnica ou de qualidade superior. Portanto, poderá ser fornecido armário com grau de proteção superior à solicitada.

Denival
DMIEM

From: Ana Lucia Gomes Fernandes
Sent: Tuesday, December 12, 2017 10:27 AM
To: eletromec@semaepiracicaba.sp.gov.br
Subject: Fwd: RES: Re: Fwd: Pregão 128/2017 - Processo 2501/2017

----- Mensagem original -----

Assunto:RES: Re: Fwd: Pregão 128/2017 - Processo 2501/2017
Data:12/12/2017 07:51
De:"Fabio Godinho" <fgodinho@altasistemas.com.br>
Para:"Ana Lucia Gomes Fernandes" <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Bom Dia Denival,

Podemos ofertar o Grau de Proteção IP66 que é superior ao IP 56?

Grato.



Fábio Godinho
Licitações

Tel.: (16) 3626-2003 | 3626-1228
Skype: fabiojunior723
Rua Amparo, 1065 | Vila Mariana
CEP 14075-120 | Ribeirão Preto | SP
www.altasistemas.com.br