



TERMO DE REFERÊNCIA REQUISIÇÃO Nº 2017/2374

1. DESCRIÇÃO DO MATERIAL:

1.1. O material deverá ser de primeira linha e acompanhado de manual de instruções em português, manual de instalação, certificado de garantia, rede de serviços autorizados e/ou serviço de atendimento ao consumidor na cidade de Piracicaba/SP e atender rigorosamente as características exigidas pelo SEMAE

1.1.1 A empresa participante do certame deverá apresentar com a proposta comercial catálogos e/ou folders com as características do equipamento, para análise técnica;

1.2. As características mínimas do material devem ser compatíveis com a seguinte descrição:

1.2.1. 01 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 24.000 BTU'S, 220V, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO PARA PROGRAMAÇÕES DE FUNÇÕES, COMPRESSOR ROTATIVO/SCROLL.

2. VISITA TÉCNICA:

2.1. Os interessados em participar da licitação em tela poderão, a seu critério, realizar visita técnica, a fim de tomar conhecimento dos locais onde será instalado o equipamento, visando eliminar possíveis dúvidas e coletar mais dados para a boa elaboração de sua proposta, inclusive no que diz respeito ao acabamento. Caso não julgue necessária a visita técnica, será de inteira responsabilidade do interessado a proposta ofertada.

2.2. Para obter informações e agendamento para a visita técnica, a licitante deverá entrar em contato com André Luis Gardin Castilho, Setor de Portaria e Manutenção, SEMAE – Piracicaba, fone (19) 3403-9630.

3. CONDIÇÕES DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO:

3.1. A entrega do equipamento instalado, deverá ser efetuada em até 30 (trinta) dias após o recebimento do pedido de fornecimento. Caso a Contratada entregue o equipamento para posterior instalação, esta data não será considerada para contagem do prazo aqui estabelecido, ou seja, somente será considerada a data em que o equipamento estiver instalado.

3.2. O endereço para entrega e instalação será SEMAE - Procuradoria Jurídica- R. XV de Novembro, 2200 – B. Alto em Piracicaba/SP, de segunda à sexta feira, exceto feriados, das 08 às 16 horas.

3.3. As operações de carga, transporte e descarga correm por conta e risco da contratada.

3.4. O equipamento deverá ser entregue instalado e em pleno funcionamento.

3.5. Toda a mão-de-obra e material necessários (inclusive suporte para a condensadora) correrão por conta da Contratada.





3.6. Após a instalação, a Contratada deverá providenciar o acabamento para a tubulação que ficar exposta no interior do prédio, de acordo com o solicitado pelo SEMAE, além de vedar completamente a entrada da tubulação na parede do prédio, a fim de evitar a passagem de água (o produto utilizado para a vedação fica a critério da Contratada, porém deverá ser aceito pelo SEMAE), deverá ser instalado condutor para o dreno da unidade evaporadora, o qual deverá ser preso por abraçadeiras na fachada do prédio até o chão.

3.7. A Contratada deverá avisar com, no mínimo, 02 (dois) dias de antecedência o Setor de Portaria e Manutenção quando for realizar a instalação elétrica, para que seja providenciada alimentação para os equipamentos.

3.8. A contratada deverá ainda seguir todas as normas de segurança, sob orientação do SESMT do SEMAE.

3.9. Após a entrega, será feita conferência para verificação das características e condições do material.

3.10. No caso de devoluções, a reposição deverá ser feita no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para o SEMAE.

3.11. A assinatura do canhoto da Nota Fiscal indica, tão somente, que o SEMAE está de acordo com a quantidade do material, sendo o seu recebimento condicionado às análises técnicas necessárias à aferição da qualidade e características do material.

4. GARANTIA:

4.1. A contratada fica obrigada a dar garantia integral, por no mínimo 1 (um) ano, para instalação e qualquer defeito de fabricação que o material venha apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, mesmo após ocorrida sua aceitação/aprovação pelo SEMAE, sendo que as novas unidades empregadas na substituição das defeituosas ou danificadas deverão ter prazo de garantia igual ou superior ao das substituídas.

4.2. Enquanto o equipamento estiver dentro do prazo de garantia, a Contratada fica obrigada a atender ao chamado em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação do SEMAE.

4.3. Caso seja necessário o acionamento de assistência técnica autorizada da marca dos equipamentos, será de inteira responsabilidade da Contratada, sendo que deverá ser observado o prazo aqui estabelecido.

4.4. Fica a contratada desobrigada de qualquer garantia sobre o material, quando se constatar que o defeito decorre de mau uso dos mesmos ou negligência de preposto do SEMAE.

André Luis Gardin Castilho
Setor de Portaria e Manutenção