

Campinas, 23 de dezembro de 2016.  
Ofício n. 188/216

**Ao**  
**SEMAE – SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA**  
**Piracicaba – SP**  
**At. Seção de Compras e Licitações**  
**Email: [licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br](mailto:licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br)**

**Ref: Pregão Presencial nº 157/2016 Pedido de Esclarecimento**

Prezado Senhor Pregoeiro,

**CASSIO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE HIDRÔMETROS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o n. 02.407.726/0001-790, sediada na Rua Coelho Neto, 322, Bairro Vila Itapura, Campinas, SP, na qualidade de empresa interessada em participar do certame em epígrafe, vem, através da presente, por meio de seu representante legal, solicitar esclarecimentos quanto a:

1. No anexo 1 “Termo de referência e Modelo de Proposta”, sub item 1.1 é solicitado cabos Cyble.

Os sensores e cabos Cyble são produtos exclusivos da Itron. Não atendemos a esta especificação na íntegra, porém, temos produtos com características próximas ao especificado no termo de referência.

Gostaríamos de verificar a possibilidade de participar com nossos produtos como alternativa ao objeto especificado que é exclusivo de um único fabricante ( Itron).

Item 1:

Produto solicitado:

MACRO MEDIDOR DE VAZÃO DN 80 MM, TIPO WOLTMANN COM TURBINA HORIZONTAL, SAÍDA PULSADA DE DADOS, TIPO OPTO E/OU REED, COM INTERVALO DE PULSO DE NO MÍNIMO 100 LITROS, FLANGES PN 10, COM SENSOR E CABO CYBLE, CLASSE B.

Produto proposto:

MACRO MEDIDOR DE VAZÃO DN 80 MM, TIPO WOLTMANN COM TURBINA VERTICAL, SAÍDA PULSADA DE DADOS, TIPO OPTO, COM INTERVALO DE PULSO DE NO MÍNIMO 100 LITROS, FLANGES PN 10, COM SENSOR E S09B, CLASSE B.

Qmax:80m<sup>3</sup>/h, Qn:40m<sup>3</sup>/h, Qt:8m<sup>3</sup>/h e Qmin:1,2m<sup>3</sup>/h

Item 2:

Produto solicitado:

MACRO MEDIDOR DE VAZÃO DN 150 MM, TIPO WOLTMANN, COM TURBINA HORIZONTAL, SAÍDA PULSADA DE DADOS, TIPO OPTO E/OU REED, COM INTERVALO DE PULSO DE NO MÍNIMO 100 LITROS, FLANGES PN 10, COM SENSOR E CABO CYBLE, CLASSE B.

Produto proposto:

MACRO MEDIDOR DE VAZÃO DN 150 MM, TIPO WOLTMANN COM TURBINA VERTICAL, SAÍDA PULSADA DE DADOS, TIPO OPTO , COM INTERVALO DE PULSO DE NO MÍNIMO 100 LITROS, FLANGES PN 10, COM SENSOR E SO9B, CLASSE B.

Qmax:300m<sup>3</sup>/h, Qn:150m<sup>3</sup>/h, Qt:30m<sup>3</sup>/h e Qmin:1,5m<sup>3</sup>/h

Item 3:

Produto solicitado:

MACRO MEDIDOR DE VAZÃO DN 100 MM, TIPO WOLTMANN, COM TURBINA HORIZONTAL, SAÍDA PULSADA DE DADOS, TIPO OPTO E/OU REED, COM INTERVALO DE PULSO DE NO MÍNIMO 100 LITROS, FLANGES PN 10, COM SENSOR E CABO CYBLE, CLASSE B.

Produto proposto:


MACRO MEDIDOR DE VAZÃO DN 100 MM, TIPO WOLTMANN COM TURBINA VERTICAL, SAÍDA PULSADA DE DADOS, TIPO OPTO , COM INTERVALO DE PULSO DE NO MÍNIMO 100 LITROS, FLANGES PN 10, COM SENSOR E SO9B, CLASSE B.

Qmax:120m<sup>3</sup>/h, Qn:60m<sup>3</sup>/h, Qt:12m<sup>3</sup>/h e Qmin:1,8m<sup>3</sup>/h

Pelo exposto, pedimos para reavaliarem as especificações a fim de aumentar a competitividade no certame e consecutivamente gerar mais descontos nos produtos licitados.

Solicitamos, ainda, que as perguntas aqui formuladas e as respostas a serem fornecidas por V.Sas, sejam encaminhadas para o e-mail: [jair@cassiolima.com.br](mailto:jair@cassiolima.com.br) e disponibilizadas a todos os interessados.

Atenciosamente,



Cássio Caçula de Lima  
Diretor Comercial