

## SEMAE - Ana Lucia

---

**De:** SEMAE - Ana Lucia [afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br]  
**Enviado em:** quinta-feira, 22 de dezembro de 2016 10:40  
**Para:** 'licitacao@imbil.com.br'  
**Assunto:** ENC: Semaepiracicaba, PR 163/16 - Solicitação de Esclarecimento Técnico

---

De: Denival [mailto:eletromec@semaepiracicaba.sp.gov.br]  
Enviada em: quinta-feira, 22 de dezembro de 2016 10:24  
Para: SEMAE - Ana Lucia  
Assunto: Re: Semaepiracicaba, PR 163/16 - Solicitação de Esclarecimento Técnico

Bom dia Ana

A bomba instalada atualmente é a modelo INI 80-250, marca IMBIL, portanto o equipamento fornecido deverá ter as características dessa bomba.  
Motor instalado é de 20 CV.

Denival Santin  
SEMAE – DMIEM

From: [SEMAE - Ana Lucia](#)  
Sent: Wednesday, December 21, 2016 8:05 AM  
To: '[Denival](#)'  
Subject: ENC: Semaepiracicaba, PR 163/16 - Solicitação de Esclarecimento Técnico

Bom dia,  
Segue questionamento para ser respondido.

Att;  
Ana Lucia  
SEMAE - Piracicaba  
Suprimentos  
(19) 3403-9623

---

De: Licitacao Imbil [mailto:licitacao@imbil.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 19 de dezembro de 2016 08:38  
Para: licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br  
Cc: Nadia Ticiane Batista Sartori  
Assunto: Semaepiracicaba, PR 163/16 - Solicitação de Esclarecimento Técnico

Prezado(a) Pregoeiro(a),  
Bom dia !!!

Vimos por meio deste solicitar Esclarecimento Técnico para o processo em referencia, conforme segue:

- 1 ) Visto que o fornecimento contempla apenas bomba centrífuga, fineza informar o fabricante e o modelo do equipamento existente.
- 2 ) Fineza informar a potência do motor existente.

Desde já agradecemos e aguardamos retorno.

22/12/2016

Atenciosamente,

Eng° Carlos Nelson Lovatto  
Engenharia de Aplicação - Vendas  
E-mail : [cnl@imbil.com.br](mailto:cnl@imbil.com.br)  
Tel. : (19) 3843 - 9859  
[www.imbil.com.br](http://www.imbil.com.br)

Bianca M. Guarnieri  
Dept de Licitações

[licitacao@imbil.com.br](mailto:licitacao@imbil.com.br)

IMBIL Ind e Man de Bombas Ita Ltda

Fone/Fax: (19)3863-6312