

SEMAE - Ana Lucia

De: Douglas Toledo [dstoledo@semaepiracicaba.sp.gov.br]
Enviado em: quinta-feira, 19 de janeiro de 2017 14:40
Para: original.illum@gmail.com; SEMAE - Ana Lucia
Cc: Milton Pigozzo (Recebimento e Qualidade); Luis Armando Verissimo (Eng. Materiais)
Assunto: SEMAE PIRACICABA | ORIGINAL BR
Prioridade: Alta
Anexos: CE_2_SEMAE PIRACICABA.pdf; TL09P6 - FP 092 - Policarbonato.pdf; TL18P6A - FP 092 - Policarbonato.pdf

Sra. Patrícia, boa tarde.

As lâmpadas LED, descritas abaixo, são produto de estudo e identificação de características inerentes às aplicações do SEMAE, desta forma, a alteração de algum elemento só poderá ocorrer após a comprovação da eficiência deste. Salientamos que a grande maioria das calhas para as lâmpadas de 9 e 18 W não possuem refletores, nesse sentido, o corpo todo da lâmpada em policarbonato nestas calhas ocasiona a perda da capacidade de iluminação, pois ilumina também o forro ou o teto e o corpo em alumínio garante a não dissipação da luz, ou seja, com refletores (corpo de alumínio ou refletor na calha) direcionam a luz somente para baixo, área de trabalho, onde é necessário o máximo aproveitamento da luz.

- Lâmpada tubular T8 LED SMD Leitosa, Corpo em alumínio e difusor em policarbonato; Potência (watts) 9; Ângulo de Iluminação de 120º a 180º; Fluxo Luminoso mínimo de (lúmens) de 800 a 1000; Entrada (base) G13; Comprimento de (mm) +/- 600; Tensão Bivolt (V) de 100 a 230; Vida Útil mínima de (horas) 30.000; Temperatura de cor (K) de 6.000 a 6.500; Não emite raios UV e Infravermelho; Livre de metais pesados; Não necessitar de Reator/Fonte Externo para acionamento.
- Lâmpada tubular T8 LED SMD Leitosa, Corpo em alumínio e difusor em policarbonato; Potência (watts) 18; Ângulo de Iluminação de 120º a 180º; Fluxo Luminoso mínimo de (lúmens) de 1.600 a 1.900; Entrada (base) G13; Comprimento de (mm) +/- 1.200; Tensão Bivolt (V) de 100 a 230; Vida Útil mínima de (horas) 30.000; Temperatura de cor (K) de 6.000 a 6.500; Não emite raios UV e Infravermelho; Livre de metais pesados; Não necessitar de Reator/Fonte Externo para acionamento.

Por fim, em razão do acima exposto, o pedido para alteração e aceite da lâmpada com corpo todo em PC fica indeferido.

Atenciosamente,
Douglas S. Toledo - SEMAE Piracicaba
Setor de Almoxarifado | Planejamento e Controle de Materiais | Recebimento e Qualidade
19 3403.9625 - R9625

Esta mensagem e anexo (s) são destinados exclusivamente para uso pelo destinatário e pode conter informações privilegiadas, confidenciais ou não isentos de divulgação de acordo com a legislação aplicável. Se você não for o destinatário ou seu agente responsável por encaminhar esta mensagem ao destinatário pretendido, você está aqui notificado que qualquer divulgação, distribuição ou cópia desta comunicação é estritamente proibida. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor notifique o remetente imediatamente por telefone e com uma mensagem de 'resposta'. Obrigado por sua cooperação.

This message and attachment(s) are intended solely for use by the addressee and may contain information that is privileged, confidential or otherwise exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient or agent thereof responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately by telephone and with a 'reply' message. Thank you for your co-operation.

From: [SEMAE - Ana Lucia](#)
Sent: Wednesday, January 18, 2017 1:55 PM
To: '[Douglas Toledo](#)' ; '[Luis Armando](#)'
Subject: ENC: QUESTIONAMENTO PP_09_2017

Boa tarde!
Segue questionamento para ser respondido.

Att;
Ana Lucia
SEMAE - Piracicaba
Suprimentos
(19) 3403-9623

De: ORIGINAL COM ILUMINACAO [mailto:original.ilum@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 18 de janeiro de 2017 14:47
Para: licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br; Claudio Cavalcante
Assunto: QUESTIONAMENTO PP_09_2017

Boa tarde

segue pedido de esclarecimento referente o pregão acima

--

Atenciosamente,

Patricia de Moraes
Original Imp. Com. de Prod. Iluminação e Correlatos Ltda- EPP
11 3858-0035