

Assunto **Fwd: Re: Fwd: Solicitação de esclarecimento referente ao edital do Pregão Presencial n. 131/2018**

De Ana Lucia Gomes Fernandes <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Para <karolaine.dante@vallair.com.br>

Responder para <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Data 07/12/2018 08:59

Prioridade Mais alta



- blocked.gif (118 B)

----- Mensagem original -----

**Assunto:**Re: Fwd: Solicitação de esclarecimento referente ao edital do Pregão Presencial n. 131/2018

**Data:**07/12/2018 08:54

**De:**Jose Maria Sanglade Marchiori <jmarchiori@semaepiracicaba.sp.gov.br>

**Para:**afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br

**Responder para:**jmarchiori@semaepiracicaba.sp.gov.br

---Bom Dia

A bomba não precisa ser fabricada com sapatas , mas as sapatas devem fazer parte do fornecimento, ou seja devem acompanhar o conjunto moto bomba as quais podem ser acopladas no momento da instalação,

Att  
Zé Maria



Em 06/12/2018 15:25, Ana Lucia Gomes Fernandes escreveu:

Boa tarde,  
Segue questionamento para ser respondido.  
Att;  
---



----- Mensagem original -----

**Assunto:**Solicitação de esclarecimento referente ao edital do Pregão Presencial n. 131/2018

**Data:**06/12/2018 15:15

**De:**"Karolaine Dante" <karolaine.dante@vallair.com.br>

**Para:**<licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Ao

Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba – SEMAE

Setor responsável,

Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimento sobre a licitação em questão, em conformidade com Edital do Pregão Presencial nº 131/2018. O questionamento a seguir citado, é sustentado pelo princípio da Transparência, da Isonomia, da Legalidade, da impessoalidade, da Moralidade, da Probidade Administrativa, da Igualdade, e principalmente, do Julgamento Objetivo.

Conforme especificação técnica do Termo de Referência – Solicitação de Compras nº 2018/001763 o objeto do processo licitatório visa a aquisição de 01 (uma) bomba peristáltica como motoredutor acoplado e mangueira imersa em lubrificante sanitário.

#### Características da Bomba

- Vazão de projeto: 1.080 l/h
- Pressão manométrica: de 8,0 a 10,0 bar
- Bocal de sucção: Flangeado DN 1.1/4" ANSI B-16,5/150psi
- Bocal de recalque: Flangeado DN 1.1/4" ANSI B-16,5/150psi

#### Materiais de Construção da Bomba

- Carcaça: Ferro fundido;
- Rotor: Ferro fundido ou Alumínio;
- Tampa: Aço carbono ou Alumínio com indicação de nível Máximo e Mínimo;
- Mangueira: NR c/ superfície externa uniforme e usinada sem ressalto e 2 (duas) camadas de reforço de nylon, e diâmetro interno de 35 mm;
- **Sapatas de pressão: Epóxi c/ fixação por parafuso; (grifo nosso)**
- Insertos: Aço inox;

**Nosso questionamento é referente ao material para confecção da bomba, conforme item grifado acima é OBRIGATÓRIO que a bomba seja confeccionada com sapatas?**

Conforme documento em anexo apresentamos um equipamento que satisfaz as características necessários conforme o edital e NÃO utilizam sapatas, pois já trabalham com rolamentos não necessitando óleo na câmara de bombeio para resfriamento das sapatas.

**Desse modo, caso a proponente venha participar do respectivo processo apresentado o equipamento aqui apresentado a mesma será desclassificada?**

Reforça-se que os questionamentos acima elencados tem o objetivo principal de obter, de forma clara, objetiva e exata as informações que exclua qualquer subjetividade e ruído no entendimento do licitante e da administração.

Nesses termos, pede esclarecimento ou deferimento.



**Karolaine Dante**

**Departamento Licitações**

Tel: +55 11 2696.3411 / +55 11 4999.4411 - Ramal: 419

[www.vallair.com.br](http://www.vallair.com.br)

bombas pneumáticas e peristálticas - peças e assistência técnica - instrumentação pneumática e analítica

---

Site: sp

[facebook](#) | [twitter](#) | [youtube](#) | [linkedin](#)



blocked.gif  
118 B