

Assunto **Fwd: Re: Fwd: RES: Licitação 004/2019**
De Ana Lucia Gomes Fernandes <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Para <comercial1@ndbombas.com.br>
Responder para <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Data 04/01/2019 10:29



----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Fwd: RES: Licitação 004/2019
Data:04/01/2019 10:17
De:"Denival" <eletromec@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Para:<afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Bom dia

4.11 sistema de vedação", solicitam vedação tipo Wseal – vedação do motor (tampas).
5.2 solicitam vedação por gaxetas – vedação da bomba.

Denival
DMIEM

From: Ana Lucia Gomes Fernandes
Sent: Thursday, January 3, 2019 7:57 AM
To: eletromec@semaepiracicaba.sp.gov.br
Subject: Fwd: RES: Licitação 004/2019

Bom dia Denival,

Segue questionamento para ser respondido.

Att;

Ana Lucia Gomes Fernandes
Encarregado de Serviço
Setor de Suprimentos
(19) 3403-9611
semaepiracicaba.sp.gov.br

----- Mensagem original -----

Assunto:RES: Licitação 004/2019
Data:03/01/2019 07:40
De:"Rosemary Gugliotti" <comercial1@ndbombas.com.br>
Para:<licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Cópia:"Bruna Fante" <bombas2@ndbombas.com.br>

Prezados Senhores,

Com referência ao Edital em questão temos o seguinte questionamento :

No termo de referência, primeira página, no item "4.11 sistema de vedação", solicitam vedação tipo Wseal. Ou seja, por selo mecânico.
Já na página seguinte no tópico 5.2 solicitam vedação por gaxetas.

Agradecemos seus esclarecimentos.

Atenciosamente

ROSEMARY GUGLIOTTI

Coordenação Comercial

Fone : (19) 3845-3000 ramal 27 Fax : (19) 3845-1177

comercial1@ndbombas.com.br

Skype mary.gugliotti1



www.ndbombas.com.br

Visite nosso website!

