

Assunto **Re: Questionamento pregão 005/2019**
De Ana Lucia Gomes Fernandes <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Para Comercial ZL <comercialzl@hotmail.com>
Responder para <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Data 11/01/2019 14:07
Prioridade Mais alta



Boa tarde,

Conforme apoio técnico, a medida da rosca deve ser de 5cm.

Att;



Em 11/01/2019 12:12, Comercial ZL escreveu:

Olá, bom dia!

Venho através deste solicitar o esclarecimento da seguinte questão referente ao pregão 005/2019 que ocorrerá no dia 16/01/2019.

Os itens de nº 4 e 5 apresentam em seu descritivo a solicitação de roscas nas duas pontas do vergalhão, porém gostaria de saber qual seria a medida em cm da rosca que deve conter no mesmo?

Grato,
Felipe Birollo.

J.A. Lopes Acessórios EPP

CNPJ: 01.678.910/0001-90

Comercial ZL

Av. Antonio Moraes Barros, 817 - Jardim Vista Alegre

Santa Bárbara d'Oeste - SP - CEP 13.458-574

(19) 3463-3927

e-mail: comercialzl@hotmail.com

Skype: comercialzl