

Assunto **Fwd: Re: Fwd: QUESTIONAMENTO DO PR/39/2019**
De Ana Lucia Gomes Fernandes <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Para <vendassanetam@gmail.com>
Responder para <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Data 26/02/2019 10:48



- blocked.gif (118 B)

----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Fwd: QUESTIONAMENTO DO PR/39/2019

Data:26/02/2019 10:41

De:Luis Armando Verissimo <lverissimo@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Para:afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br

Responder para:lverissimo@semaepiracicaba.sp.gov.br

Bom dia!

Em nossa descrição técnica, não há nenhuma menção ao tipo de conformação, forjamento, estampagem, prensagem, recalagem, etc, para concepção das peças.

Portanto, poderá ser cotado o item forjado pois o mesmo não altera a funcionalidade do produto.



Em 25/02/2019 09:57, Ana Lucia Gomes Fernandes escreveu:

Bom dia,

Segue questionamento para ser respondido.

Att;



----- Mensagem original -----

Assunto:Fwd: QUESTIONAMENTO DO PR/39/2019

Data:25/02/2019 09:33

De:SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES <vendassanetam@gmail.com>

Para:licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br

----- Forwarded message -----

From: **SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES** <vendassanetam@gmail.com>

Date: seg, 25 de fev de 2019 às 09:31

Subject: QUESTIONAMENTO DO PR/39/2019

To: <licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br>

OLÁ, BOM DIA!

EM RELAÇÃO AO PR/39/2019, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/19, DE MATERIAL HIDRÁULICO, SEGUE ABAIXO A DÚVIDA:

OS ITENS


4 - REGISTRO DE ESFERA, DN 25 MM (1"), COM CORPO E TAMPA DE LIGA DE COBRE (BRONZE); ESFERA, HASTE E PREME-GAXETA DE LIGA DE COBRE (LATÃO), COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM TEFLON.

5 - REGISTRO DE ESFERA, DN 15 MM (1/2"), COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE COBRE (BRONZE); ESFERA, HASTE E PREME-GAXETA DE LIGA DE COBRE (LATÃO) E VEDAÇÃO EM POLITETRAFLUORETILENO (PTFE).
6 - REGISTRO ESFERA, DN 20 MM (3/4"), COM CORPO E TAMPA DE LIGA DE COBRE (BRONZE); ESFERA, HASTE E PREME-GAXETA DE LIGA DE COBRE (LATÃO) E VEDAÇÃO EM POLITETRAFLUORETILENO (PTFE).
9 - VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 1" COM PORTINHOLA COM VEDAÇÃO METAL/METAL, EXTREMIDADES COM ROSCAS, TAMPA APARAFUSADA INTERNAMENTE E INSTALAÇÃO NA POSIÇÃO HORIZONTAL. CORPO, TAMPA E DISCO EM BRONZE ASTM B62 C836.
10 - VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 2", PORTINHOLA COM ANEL DE VEDAÇÃO METAL/METAL, EXTREMIDADES COM ROSCAS, TAMPA APARAFUSADA INTERNAMENTE E INSTALAÇÃO NA POSIÇÃO HORIZONTAL. CORPO, TAMPA E DISCO EM BRONZE ASTM B62 C836.
11 - VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 3/4", PORTINHOLA COM ANEL DE VEDAÇÃO METAL/METAL, EXTREMIDADES COM ROSCAS, TAMPA APARAFUSADA INTERNAMENTE E INSTALAÇÃO NA POSIÇÃO HORIZONTAL. CORPO, TAMPA E DISCO EM BRONZE ASTM B62 C836.
12 - VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA FUNDO DE POÇO, DE 3", EXTREMIDADES COM ROSCAS, CORPO E DISCO EM LIGA DE COBRE (BRONZE ASTM B62 C836).
13 - VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA FUNDO DE POÇO, DE 1", EXTREMIDADES COM ROSCAS, CORPO E DISCO DE LIGA DE COBRE (BRONZE ASTM B 62 C 836).

PODEM SER COTADOS E, POSTERIORMENTE, ENTREGUES COM CORPO E TAMPA EM LATÃO FORJADO, POIS A FUNCIONALIDADE E QUALIDADE DOS MESMOS, NÃO SERÃO INTERFERIDOS.

ATT,

NETO BISCAINO
FINANCEIRO DA EMPRESA SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME



blocked.gif
118 B