

Assunto **Re: Fwd: RES: Re: Fwd: Pedido de Esclarecimentos - 046/2019**

De Ana Lucia Gomes Fernandes <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Para <fabio@bfconsultoria.com.br>

Responder para <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Data 18/03/2019 14:53



Boa tarde,

Em confirmação com o responsável técnico, a escada e o guarda corpo não fazem parte do fornecimento.

Att;



Em 14/03/2019 10:43, Ana Lucia Gomes Fernandes escreveu:

----- Mensagem original -----

Assunto: RES: Re: Fwd: Pedido de Esclarecimentos - 046/2019

Data: 14/03/2019 08:46

De: Fábio Boni <fabio@bfconsultoria.com.br>

Para: <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>, <vendas@carbofibras.com.br>

Bom dia Ana Lucia

Obrigado pelas respostas.

Um novo questionamento:

Haverá escada e guarda corpo no reservatório?

Att

De: Ana Lucia Gomes Fernandes [mailto:afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 13 de março de 2019 07:47

Para: fabio@bfconsultoria.com.br; vendas@carbofibras.com.br

Assunto: Fwd: Re: Fwd: Pedido de Esclarecimentos - 046/2019

----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Fwd: Pedido de Esclarecimentos - 046/2019

Data:12/03/2019 11:32

De:Jose Maria Sanglade Marchiori <jmarchiori@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Para:afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br

Responder para:jmarchiori@semaepiracicaba.sp.gov.br

---Bom dia Ana

Seguem as respostas ao questionamento da CarboFibras:

- 1) Sim, pode ser entregue um reservatório com diâmetro de 3,80 metros, 030 maior que o especificado, desde que se mantenha o volume de 50 m³;
- 2) Todos os acessórios constantes no desenho devem estar acoplados ao reservatório, cujos bocais, (Entrada, saídas, extravasor,...), tem seus diâmetros especificados no desenho e são de 150 mm;
- 3) Deve ser considerado o custo de se colocar o reservatório na base, conforme solicitado no termo de referencia, e essa base tem altura de 03 (três) metros conforme consta no desenho. A tubulação não faz parte do objeto da contratação.

Att



Em 12/03/2019 09:33, Ana Lucia Gomes Fernandes escreveu:

Bom dia,

Segue questionamento para ser respondido.

Att;



----- Mensagem original -----

Assunto: Pedido de Esclarecimentos - 046/2019

Data: 12/03/2019 09:15

De: Fábio Boni <fabio@bfconsultoria.com.br>

Para: <licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Cópia: <vendas@carbofibras.com.br>

Prezados Senhores

Bom dia

Segue anexo, pedido de esclarecimentos inerente ao pregão 046/2019, para fornecimento de tanque em PRFV.

Att



Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.