

Assunto **Re: Fwd: ESCLARECIMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL SEMAE PIRACICABA 50/19 - (29/04 - 08h30min.)**

De Denival <eletromec@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Para <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Cópia Valdemir Benaci Junior <vbju@imbil.com.br>

Data 24/04/2019 07:55

Prioridade Normal



Bom dia

Confirmamos o entendimento da empresa (o correto é PN-16), porém como essa alteração não agrega valores, por se tratar de detalhe construtivo padrão, não será necessário alterações no Termo de Referência, e consequentemente alteração de data do Pregão.

Grato

Denival Santin  
SEMAE

**From:** Ana Lucia Gomes Fernandes  
**Sent:** Wednesday, April 24, 2019 7:40 AM  
**To:** [eletromec@semaepiracicaba.sp.gov.br](mailto:eletromec@semaepiracicaba.sp.gov.br)  
**Subject:** Fwd: ESCLARECIMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL SEMAE PIRACICABA 50/19 - (29/04 - 08h30min.)

Bom dia Denival,

Segue questionamento para ser respondido.

Att;

---



----- Mensagem original -----

**Assunto:**ESCLARECIMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL SEMAE PIRACICABA 50/19 - (29/04 - 08h30min.)  
**Data:**23/04/2019 15:04  
**De:**"Valdemir Benaci Junior" <vbju@imbil.com.br>  
**Para:**<licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Prezado(a), boa tarde

Vimos por meio desta solicitar esclarecimentos referente ao Pregão 50/19 SEMAE conforme descritos abaixo

**1 - Com relação a bomba solicitada no presente pregão, entendemos que os flanges de recalque da bomba deverão atender a classe de pressão PN16, uma vez que a pressão de operação da bomba é de 131,5 mca, para o fluido água este valor corresponde a 13,15 kgf/cm², desta maneira a classe de pressão PN10 não atende ao especificado, favor confirmar nosso entendimento.**

Aguardo

Obrigado

Atenciosamente,

Valdemir Benaci Junior

Analista de Licitações

e-mail: [vbju@imbil.com.br](mailto:vbju@imbil.com.br)

fone: (19) 3843-9893

skipe: imbil\_vendas28



Site: [www.imbil.com.br](http://www.imbil.com.br)

**Inovando em busca da excelência!**

üPor favor, considere a proteção ao meio ambiente antes de imprimir esse e-mail.

