

Assunto **Fwd: Re: Fwd: Questionamento Pregão 059/2019**
De Ana Lucia Gomes Fernandes <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Para <guilherme@conexobrasil.com.br>
Responder para <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Data 03/06/2019 14:41



----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Fwd: Questionamento Pregão 059/2019
Data:03/06/2019 14:37
De:"Denival" <eletromec@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Para:<afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Boa tarde Ana

As válvulas deverão ser triexcêntricas, conforme descrição no Termo de Referência.

Grato

Denival Santin
SEMAE – DMIEM

From: Ana Lucia Gomes Fernandes
Sent: Monday, June 3, 2019 11:51 AM
To: eletromec@semaepiracicaba.sp.gov.br
Subject: Fwd: Questionamento Pregão 059/2019

Bom dia Denival,

Segue questionamento para ser respondido.

Att;



----- Mensagem original -----

Assunto:Questionamento Pregão 059/2019
Data:03/06/2019 11:32
De:"Guilherme" <guilherme@conexobrasil.com.br>
Para:<licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Bom dia Prezados Membros comissão de licitação do Semaepiracicaba.

Tendo em vista análise ao memorial descritivo constante no Pregão Presencial N° 059/2019 gostaríamos de solicitar o questionamento abaixo:

O Termo de Referência solicita que as válvulas borboleta do referido pregão sejam de construção TRIEXCENTRICA.

Com intuito de aumentar a competitividade no certame, gostaríamos de questionar a possibilidade de ofertarmos as válvulas na construção BIEXCENTRICA, mantendo as demais características construtivas apresentadas no termo de referência na íntegra.

Certo de um breve retorno.

Atenciosamente,

Guilherme Luiz Neto

Depto. Comercial

Fixo: (19) 3225.6070

Móvel: (19) 99574.9223 (Whatsapp)

guilherme@conexobrasil.com.br

Conexo Indústria e Comércio Ltda.