

Assunto **Re: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PR 077/2019**
De Denival <eletromec@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Para <jgallucci@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Data 03/07/2019 14:23
Prioridade Normal



Boa tarde

Atuador deverá ser fornecido de acordo com as especificações do Termo de Referência.
Serão acionados pelo sistema de automação da VECTOR, com abertura e fechamento intermediário de 4-20mA, com proteções elétricas no próprio atuador.

Denival
DMIEM

From: Jose Hermes Gallucci
Sent: Wednesday, July 3, 2019 11:35 AM
To: Denival Jose santin (DMIEM)
Subject: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PR 077/2019

Denival, bom dia!!!

Encaminho o questionamento do sr. **Danilo Melo**. *Favor apreciar e responder.*

Obrigado.



----- Mensagem original -----

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PR 077/2019
Data: 03/07/2019 11:03
De: "Vendas2 - VCW Valvulas" <vendas2@vcwvalvulas.com.br>
Para: <licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Bom dia,

Solicitamos respostas aos questionamentos abaixo referente ao Pregão Presencial nº 077/2019:

Favor esclarecer como será sinal do telecomando. Atuador pode ser tipo standard comandado através de CCM do SEMAE ou integral com estator e proteções elétricas no próprio atuador? No caso de integral os comandos de abertura e fechamento intermediário seriam contato seco? 4-20mA? ou protocolo digital (por exemplo Modbus, Profibus DP)?

Atenciosamente,

Danilo Melo

Engenheiro de Vendas Jr.

(15) 3238-5300



Rua Yashica, 487 - Sorocaba/SP | CEP 18016-440

☎ 55 15 3238.5300 | www.vcwvalvulas.com.br

MEMBER OF THE **AVR** GROUP   @vcwvalvulas



FENASAN

30ª Feira Nacional
de Saneamento
e Meio Ambiente

De 17 a 19 DE SETEMBRO
DAS 13H ÀS 20H - Estande H11 / I12

PAVILHÃO BRANCO / EXPO CENTER NORTE / SÃO PAULO/SP

Venha nos visitar!