

Assunto **Re: Fwd: Pedido de esclarecimento Pregão Presencial n. 99/2019 - Aquisição de bombas submersas**

De Denival <eletromec@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Para <jgallucci@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Data 05/08/2019 13:57

Prioridade Normal



Boa tarde

Informamos que o diâmetro máximo é de 140,0 mm, tendo em vista o diâmetro da camisa do poço. O conjunto motobomba com diâmetro de 147,0 mm não permite a sua instalação.

Grato

Denival Santin
SEMAE – DMIEM

From: Jose Hermes Gallucci
Sent: Monday, August 5, 2019 12:48 PM
To: Denival Jose santin (DMIEM)
Subject: Fwd: Pedido de esclarecimento Pregão Presencial n. 99/2019 - Aquisição de bombas submersas

---Denival, boa tarde!
Segue questionamento da empresa para ser respondido.
obrigado

Jose Hermes Gallucci
Chefe de Setor de Suprimentos
Setor de Suprimentos
(19) 3403-9611
semaepiracicaba.sp.gov.br

----- Mensagem original -----

Assunto: Pedido de esclarecimento Pregão Presencial n. 99/2019 - Aquisição de bombas submersas
Data: 01/08/2019 10:17
De: Luciano Sousa <comercialsubmersa@tecnoaguasp.com.br>
Para: "licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br" <licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Sr. Pregoeiro

A empresa **TECNOÁGUA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS EIRELI - EPP**, CNPJ nº 03.994.017/0001-08, Rua Ergília Micelli, nº 150, Bairro Jardim Regina, CEP 14.808-110, Araraquara/SP, telefone 16 – 3333.5513 – Cel. 16 – 99629.4708, interessada em participar dessa licitação, vem respeitosamente, através do presente solicitar informações no sentido de que será aceito equipamento **com diâmetro de 147 mm máximo**.

Att

José Luciano de Sousa

Depto. Comercial - Bomba Submersa

Tel. 16 – 3333.5513 – Cel. 16 – 99629.4708

www.tecnoaguasp.com.br