

Assunto **Fwd: Re: Fwd: Pedido de esclarecimento Concorrência 01/2018**

De Ana Lucia Gomes Fernandes <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Para <lucianasaneproj@gmail.com>

Responder para <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Data 26/03/2018 15:58



- PLANILHA DETALHADA MACRO SETOR 5.ALT.xls (122 KB)

Boa tarde,

Onde-se lê: (...) onde não estava correto as quantidade e valores de cada sub item (...)

Leia-se: (...) onde não estava correto os valores de cada sub item (...)

Att;



----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Fwd: Pedido de esclarecimento Concorrência 01/2018

Data:26/03/2018 11:41

De:Sandro Fernando <scamossi@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Para:Ana Lucia Gomes Fernandes <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Responder para:scamossi@semaepiracicaba.sp.gov.br

Ao

Setor de Suprimentos SEMAE

a/c Ana Lucia G. Fernandes

Com relação ao valores do item 22 do anexo VIII - Planilha detalhada, informamos que houve um lapso em nossa planilha, onde não estava correto as quantidade e valores de cada sub item (22.1 ao 22.14), porém o total do valor da caixa estava correto: "R\$ 2.782,60", não influenciando o geral do orçamento. Saliento que o valor citado de "R\$ 16.695,60" trata-se do valor unitário de uma caixa (R\$ 2.782,60), multiplicado pelo total de caixas a serem construídas "6".

Também ocorreu o mesmo problema nos itens: 15 e 21, porém da mesma forma o valor total de cada caixa esta correto: Caixa de VRP - R\$ 6.901,76 e caixa de medidor - R\$ 2.883,01, ambos também não influenciando o total dos itens para orçamento.

Segue em anexo Planilha corrigido destes itens,

Atenciosamente,



Em 23/03/2018 10:53, Ana Lucia Gomes Fernandes escreveu:

Bom dia,

Segue questionamento para ser respondido.

Att;



----- Mensagem original -----

Assunto:Pedido de esclarecimento Concorrência 01/2018

Data:23/03/2018 10:49

De:LUCIANA TESSARI <lucianasaneproj@gmail.com>

Para:afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br

Prezada Ana, bom dia!

Observando a Planilha de Orçamento - Anexo VIII, verificamos discrepância nos valores do item 22, que se refere a Construção da caixa de Abrigo para Sensores de Ponto Crítico, o valor na planilha total resume-se: R\$ 16.695,60, em nossa soma de todo item 22.1 a 22.13 obtivemos em nossa soma no total de R\$ 4.539,91.

Também observamos que 15.4 que se refere: " tampão de poço de visita modelo TD -900, consta na planilha em dois lugares, sem o cálculo do valores (tanto no recurso de Feidro qto contrapartida).

Observamos que nos itens 15.10, 15.11, 21.10, 21.11, 21.13 e 21.14, todos não constam valores totais (tanto no recurso do Feidro qto contrapartida)

Fico no aguardo.

Obrigada.

Luciana



Livre de vírus. www.avast.com.