

Assunto **Re: Fwd: Esclarecimento Concorrência nº 002/2018**  
De Sandro Fernando <scamossi@semaepiracicaba.sp.gov.br>  
Para Ana Lucia Gomes Fernandes <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>  
Responder para <scamossi@semaepiracicaba.sp.gov.br>  
Data 29/03/2018 07:19



Ao

Setor de suprimentos

a/c Ana Lucia G. Fernandes

Com relação a dúvida levantada informamos conforme abaixo:

1- "Reforma de caixa de proteção de VRPS, incluso escavação de vala, regularização do fundo, reaterro e laje de cobertura;  
Laje de Concreto para prolongamento da caixa;" - **este item refere-se ao Adicional de Prolongamento e By-pass. Esta incluso: a instalação de um filtro Y, a instalação de um medidor de vazão (hidrometro tipo woltman, turbina horizontal, com saída pulsada) e a reforma da caixa de proteção. Trata-se do item 10 da planilha anexo VIII.**

2- "Construção de caixa de proteção de Válvula Redutora de Pressão;  
Tampa da Caixa da válvula Redutora de Presão;- **este item refere-se a construção da caixa de proteção da válvula redutora de pressão. Trata-se do item 8 da planilha anexo VIII.**

Atenciosamente,

---



Em 28/03/2018 17:34, Ana Lucia Gomes Fernandes escreveu:

Boa tarde,

Segue questionamento para ser respondido.

Att;

---



----- Mensagem original -----

**Assunto:**Esclarecimento Concorrência nº 002/2018

**Data:**28/03/2018 16:35

**De:**Erica Vitalino <adm01@rhs-controls.com.br>

**Para:** <licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Prezados Boa Tarde!

Gostaria de um esclarecimento referente à licitação Concorrência nº 002/2018.

- No anexo IX - Estimativa de Custo para Instalação de Válvulas Redutoras de Pressão, os itens:  
Reforma de caixa de proteção de VRPS, incluso escavação de vala, regularização do fundo, reaterro e laje de cobertura;  
Laje de Concreto para prolongamento da caixa;  
Construção de caixa de proteção de Válvula Redutora de Pressão;  
Tampa da Caixa da válvula Redutora de Presão;

Perguntamos: Os itens acima são referentes ao item 11) Otimização das VRPS existentes do Anexo VIII - Planilha Orçamentária?

Atenciosamente,



**Erica Vitalino**

RHS Controls - Recursos Hídricos e Saneamento Ltda  
Fone: +55 (16) 3412-5060  
e-mail: adm01@rhs-controls.com.br