

Assunto **Re: Esclarecimentos - Pregão Presencial nº 051/2018**
De Ana Lucia Gomes Fernandes <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Para <comercial@naqua.com.br>
Data 21/03/2018 10:14
Prioridade Mais alta



- blocked.gif (118 B)

----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Fwd: Esclarecimentos - Pregão Presencial nº 051/2018

Data:21/03/2018 09:32

De:Elaine Ribeiro <eribeiro@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Para:Ana Lucia Gomes Fernandes <afernandes@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Cópia:"Jose Maria Sanglade Marchiori (DPT)" <jmarchiori@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Responder para:eribeiro@semaepiracicaba.sp.gov.br

Bom dia Ana

- 1) No caso da perda do sifonamento é utilizado um aspirador ar/água para formar o vácuo.
- 2) Não consta do Termo de referencia para ser fornecido.



Em 21/03/2018 08:33, Ana Lucia Gomes Fernandes escreveu:

Bom dia Elaine/Zé Maria,

Segue questionamento para ser respondido.

Att;



----- Mensagem original -----

Assunto:Esclarecimentos - Pregão Presencial nº 051/2018

Data:20/03/2018 17:58

De:"Ana - Comercial" <comercial@naqua.com.br>

Para:<licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br>

Prezados Senhores,

Solicitamos esclarecimentos referente ao Pregão Presencial nº 051/2018, conforme abaixo:

Como informado no Edital, a descarga de lodo não é contínua, é realizada por percursos, de 7 a 24 por dia. Portanto, entre um percurso e outro poderá ocorrer a quebra do sifonamento e portanto, paralização do processo de descarga de lodo.

Considerando que a remoção do lodo é por sifonamento, favor esclarecer:

-) Como será produzido o vácuo necessário para geração do sifonamento nos tubos de descarga de lodo?
-) Cada máquina deverá ter uma bomba de vácuo embarcada para geração do sifonamento?

Atenciosamente,



blocked.gif
118 B