



Assunto **Fw: Solicitação de esclarecimento P.P 107/18 - RETIFICAÇÃOII**
De Alice - Compras <masantos@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Para <jgallucci@semaepiracicaba.sp.gov.br>
Data 12/09/2018 14:49
Prioridade Normal

Hermes
para publicação na internet

Alice

From: [Luis Armando](#)
Sent: Wednesday, September 12, 2018 2:33 PM
To: [Maria Alice da Silva Santos \(Compras\)](#)
Subject: Solicitação de esclarecimento P.P 107/18 - RETIFICAÇÃOII

----- Original Message -----

From: [Luis Armando](#)
To: [Maria Alice da Silva Santos \(Compras\)](#)
Sent: Wednesday, September 12, 2018 11:11 AM
Subject: Solicitação de esclarecimento P.P 107/18 - RETIFICAÇÃO

Viviane Silva, bom dia!

Respondendo o questionamento feito em relação ao "lote 6" item 17, informamos que:

- A válvula deverá atender rigorosamente o que está na descrição, no entanto, se a marca em questão necessitar de um dispositivo a mais para o pleno funcionamento, este deverá também ser fornecido.
- O prazo de entrega estabelecido, está dentro do planejamento feito para atender as nossas necessidades.

Atenciosamente,

Luís Armando Veríssimo
Planejamento e Controle de Materiais
Almoxarifado

----- Original Message -----

From: [Alice - Compras](#)
To: [Luis Armando Verissimo](#)
Sent: Tuesday, September 11, 2018 2:21 PM
Subject: Fw: Solicitação de esclarecimento P.P 107/18

From: [Viviane da Silva](#)
Sent: Tuesday, September 11, 2018 1:30 PM
To: licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br
Subject: Solicitação de esclarecimento P.P 107/18

Prezados Senhores,

Ref. Pregão Eletrônico nº 107/18 – Pedido de Esclarecimento

Com relação ao Pregão em referência Objeto: **Contratação de Empresa para fornecimento de válvulas Borboleta, Gaveta, de Retenção e Redutora de Pressão**

Solicitamos os seguintes esclarecimentos:

Lote 5 – Item 17

Para atender as condições operacionais mencionadas no edital (Q=50 m³/h – P.entrada= 62 mca – P.saída=25 mca) recomendamos utilizar o disco V-port nas válvulas, visto que sem este acessório as válvulas não irão operar dentro

da normalidade (abertura de no mínimo 10%). Será necessário fornecer o Disco V-port nas válvulas deste item?

Solicitamos também prorrogação de entrega dos materiais para 60(sessenta) dias, devido a complexidade da fabricação dos equipamentos objetos deste certame e, em atendimento a Lei de Licitações nr. 8666 proporcionar o aumento de concorrência e consequentemente a redução significativa de preços.

Ficamos no aguardo do vosso parecer

Att;



Viviane Silva

Departamento Comercial - Saneamento
viviane.br@bermad.com

BERMAD BRASIL Indústria de Válvulas Ltda.
Tel: +55 11 3074-1199 | Ramal 109
Fax: +55 11 3074-1190
skype: bermad.viviane
www.bermad.com.br

