

São Paulo, 06 de novembro de 2018.

Ao

SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

Rua XV de Novembro, 2200

Piracicaba – SP.

Att.: Setor de Suprimentos

Ref.: **CONCORRENCIA 04/2018**

Processo nº 2620/2018

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços para ampliação da estação de tratamento de lodo da ETA III – Capim Fino, em Piracicaba, SP.

DHCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, estabelecida à Rua Clarence, 343 – Vila Cruzeiro – São Paulo/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 25.184.669/0001-01, solicita esclarecimentos sobre a licitação acima identificada, conforme segue:

1. Verificando o item 7 - Estação Elevatória EE4 da Planilha Orçamentária, disponibilizada no Anexo 2 do edital, notamos a presença do conjunto moto bomba submersível, item 7.11.1, porém não encontramos a infraestrutura de elétrica para acionamento deste.

Portanto, questionamos:

- a. Essa infraestrutura fará parte do escopo da obra?
- b. Se sim, onde devemos considerar esse serviço?



2. Ainda de acordo com o item Estação Elevatória EE4, no Termo de Referência disponibilizado no Anexo 1 do edital, consta que o líquido da linha de recalque deverá ser transportado até a entrada da Estação de Tratamento de Água. E, na prancha 1 do projeto básico 118-PAA-ETL-GRA-00A, também disponibilizado no mesmo anexo, confirmarmos essa informação através da utilização de uma tubulação PEAD DN=315mm em um trecho de 401,92 m.

Porém, não encontramos essa tubulação na planilha orçamentária.

Portanto, questionamos:

- a. Essa tubulação fará parte do escopo da obra?
- b. Se sim, onde devemos considerar esse serviço?

Aguardamos e agradecemos.

Atenciosamente


DHCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Juliana Chaguri de Lima
Sócia Diretora
CREA / SP 5062.103.180