



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)
Rua 15 de Novembro, 2200 - Tel. (0xx19) 3403-9611 - CEP
13417-100 – SP

AO
SETOR DE SUPRIMENTOS

REF: CONCORRENCIA 04/2018

PROCESSO Nº. 2620/2018

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços para ampliação da estação de tratamento de lodo da ETA III- Capim Fino, em Piracicaba-SP.

Esclarecimentos às questões levantadas pela DHCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP:

1. Verificando o *item 7 – Estação Elevatória EE4* da Planilha Orçamentária, disponibilizada no Anexo 2 do edital, notamos a presença do conjunto moto bomba submersível, item 7.11.1, porém não encontramos a infraestrutura de elétrica para acionamento deste.

Portanto, questionamos:

- a. Essa infraestrutura fará parte do escopo da obra? Resposta: Não fará parte do escopo da obra e será sob responsabilidade do SEMAE.
2. Ainda de acordo com o item *Estação Elevatória EE4*, no Termo de Referência disponibilizado no Anexo 1 do edital, consta que o líquido da linha de recalque deverá ser transportado até a entrada da Estação de Tratamento de Água. E, na prancha 1 do projeto básico 118-PAA-ETL-GRA-00A, também disponibilizado no mesmo anexo, confirmamos essa informação através da utilização de uma tubulação PEAD DN=315 mm em um trecho de 401,92m.


Porém, não encontramos essa tubulação na planilha orçamentada.

Portanto, questionamos:

- b. Essa tubulação fará parte do escopo da obra?

Resp. Não. Foram substituídas por outro material e fazem parte das plantas e planilhas orçamentárias.

Piracicaba, 26 de novembro de 2018.


Eng. Francisco Roberto Cancelieri
Engenheiro Civil - SEMAE