



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE

Autarquia Municipal - Lei Municipal n.º 1.657 de 30 de abril de 1969

R. XV de Novembro, 2.200 – Piracicaba/SP – 13.417-100 – Fone: (19) 3403 9623

licitacao@semaepiracicaba.sp.gov.br

www.semaepiracicaba.sp.gov.br

PREGÃO N.º 082/2020

PROCESSO N.º 3179/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VÁLVULAS BORBOLETAS

Ref.: Questionamento

Questionamento apresentado pela empresa **VCW VÁLVULAS**, o Setor de Suprimentos, recebe e disponibiliza a quem possa interessar.

Pergunta:

Com relação ao Prazo de entrega, informamos que 60 dias é insuficiente para todo o processo de fabricação das válvulas com atuadores elétricos, visto que o fornecedor de atuador, leva de até 75 a 90 dias para entregar o atuador elétrico. Solicitamos que seja aceito o prazo de entrega de até 90 dias. Também por se tratar de válvulas de grande porte.

Será aceito para as válvulas borboleta os mancais de escorregamento em Bronze SAE 660? Este é superior ao TM23.

Resposta:

Tendo em vista a necessidade dessas válvulas para a realização de serviços que estão comprometendo o abastecimento da cidade de Piracicaba, mantemos o prazo de entrega de 60 (sessenta dias).

Serão aceitos materiais com qualidade superior aos solicitados/descritos pelo SEMAE.

José Hermes Gallucci

Chefe do Setor de Suprimentos